

安達地方仮設焼却施設 令和3年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μSv/h)																							
	仮設灰保管施設(北側)				仮設焼却施設入口(東側)				灰処理・灰搬出設備室(南側)				受入ヤード(西側)				業務用地測定点				仮設灰保管施設測定点			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北	東	南	西	北	東	南	西
1	0.086	0.099	0.092	0.096	0.095	0.102	0.100	0.102	0.065	0.064	0.069	0.059	0.070	0.077	0.067	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.102	0.110	0.100	0.075	0.111	0.115	0.115	0.088	0.068	0.071	0.068	0.056	0.073	0.088	0.078	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.084	0.101	0.083	0.075	0.086	0.097	0.089	0.091	0.056	0.058	0.063	0.055	0.063	0.074	0.070	0.071	0.17	0.16	0.29	0.25	0.09	0.06	0.06	0.10
4	0.094	0.104	0.100	0.100	0.087	0.096	0.101	0.086	0.054	0.057	0.065	0.059	0.063	0.071	0.073	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.095	0.091	0.100	0.092	0.092	0.107	0.109	0.093	0.060	0.062	0.061	0.059	0.058	0.070	0.066	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.097	0.096	0.104	0.093	0.103	0.098	0.097	0.093	0.061	0.061	0.066	0.054	0.070	0.069	0.062	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.080	0.095	0.096	0.093	0.097	0.092	0.100	0.093	0.056	0.063	0.058	0.060	0.061	0.080	0.075	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.092	0.092	0.103	0.079	0.090	0.101	0.098	0.087	0.063	0.071	0.063	0.057	0.063	0.076	0.070	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.083	0.094	0.094	0.092	0.085	0.107	0.088	0.097	0.057	0.059	0.064	0.057	0.074	0.068	0.071	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.096	0.091	0.083	0.087	0.102	0.103	0.101	0.094	0.058	0.064	0.060	0.061	0.052	0.075	0.069	0.066	0.19	0.19	0.31	0.28	0.09	0.06	0.06	0.09
11	0.089	0.103	0.088	0.097	0.094	0.101	0.104	0.103	0.059	0.054	0.060	0.056	0.070	0.072	0.071	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.092	0.104	0.101	0.095	0.096	0.101	0.100	0.103	0.058	0.069	0.062	0.063	0.076	0.075	0.076	0.060	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.093	0.096	0.097	0.105	0.103	0.098	0.105	0.104	0.064	0.063	0.072	0.071	0.072	0.067	0.076	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.088	0.105	0.101	0.087	0.092	0.099	0.092	0.096	0.057	0.062	0.059	0.058	0.066	0.075	0.071	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.090	0.094	0.087	0.080	0.094	0.100	0.107	0.099	0.059	0.060	0.061	0.050	0.075	0.075	0.072	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.085	0.102	0.105	0.096	0.090	0.099	0.102	0.099	0.054	0.063	0.070	0.059	0.073	0.068	0.080	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.089	0.092	0.082	0.086	0.096	0.107	0.099	0.093	0.058	0.059	0.054	0.058	0.075	0.078	0.079	0.069	0.19	0.15	0.29	0.26	0.10	0.06	0.07	0.09
18	0.094	0.090	0.097	0.092	0.093	0.103	0.104	0.097	0.062	0.062	0.068	0.068	0.071	0.072	0.067	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.081	0.103	0.092	0.087	0.102	0.092	0.099	0.094	0.059	0.063	0.059	0.071	0.070	0.083	0.073	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.088	0.096	0.097	0.095	0.093	0.096	0.094	0.112	0.068	0.060	0.059	0.067	0.065	0.074	0.070	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.098	0.108	0.110	0.099	0.110	0.094	0.111	0.110	0.069	0.072	0.065	0.069	0.077	0.078	0.082	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.098	0.096	0.090	0.085	0.093	0.100	0.105	0.090	0.061	0.065	0.059	0.059	0.069	0.077	0.073	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.095	0.092	0.089	0.084	0.092	0.099	0.096	0.102	0.063	0.063	0.061	0.058	0.065	0.061	0.068	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.085	0.109	0.095	0.097	0.095	0.102	0.101	0.098	0.058	0.071	0.074	0.073	0.067	0.082	0.074	0.071	0.18	0.14	0.28	0.25	0.11	0.06	0.06	0.10
25	0.091	0.102	0.107	0.102	0.097	0.107	0.098	0.099	0.068	0.068	0.062	0.060	0.075	0.075	0.074	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.095	0.094	0.087	0.096	0.096	0.101	0.096	0.094	0.064	0.063	0.062	0.061	0.069	0.081	0.078	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.097	0.098	0.104	0.083	0.094	0.108	0.093	0.092	0.056	0.065	0.058	0.062	0.063	0.080	0.069	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.099	0.104	0.114	0.104	0.099	0.108	0.105	0.108	0.055	0.065	0.084	0.073	0.073	0.075	0.069	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.107	0.098	0.107	0.098	0.107	0.110	0.100	0.101	0.063	0.073	0.064	0.062	0.066	0.084	0.073	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.097	0.094	0.103	0.087	0.103	0.103	0.095	0.102	0.068	0.060	0.068	0.066	0.063	0.085	0.071	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.094	0.096	0.099	0.092	0.094	0.107	0.112	0.092	0.059	0.075	0.059	0.063	0.070	0.073	0.073	0.068	0.18	0.16	0.28	0.26	0.11	0.06	0.07	0.11

備考