

安達地方仮設焼却施設 令和4年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目						
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)						
	毎作業日						
	業務用地境界測定点				業務用地内測定点		
	北	東	南	西	前処理ヤード	焼却炉エリア	灰処理・灰搬出設備室
1	0.18	0.16	0.26	0.24	0.06	0.05	0.06
2	0.18	0.17	0.27	0.25	0.06	0.05	0.06
3	-	-	-	-	-	-	-
4	0.17	0.17	0.26	0.24	0.06	0.06	0.07
5	0.17	0.17	0.28	0.25	0.07	0.05	0.06
6	0.18	0.17	0.28	0.25	0.07	0.05	0.06
7	0.17	0.17	0.27	0.25	0.07	0.05	0.06
8	0.17	0.17	0.27	0.24	0.07	0.05	0.07
9	0.18	0.16	0.27	0.25	0.07	0.06	0.07
10	-	-	-	-	-	-	-
11	0.17	0.16	0.27	0.25	0.07	0.07	0.06
12	0.17	0.17	0.27	0.24	0.06	0.07	0.06
13	0.18	0.16	0.27	0.26	0.07	0.06	0.06
14	0.16	0.17	0.26	0.25	0.07	0.07	0.06
15	0.16	0.17	0.27	0.25	0.08	0.07	0.06
16	0.17	0.16	0.27	0.24	0.07	0.05	0.06
17	-	-	-	-	-	-	-
18	0.17	0.17	0.27	0.24	0.06	0.06	0.06
19	0.17	0.16	0.28	0.25	0.06	0.05	0.06
20	0.19	0.16	0.26	0.26	0.06	0.05	0.06
21	0.19	0.18	0.27	0.25	0.07	0.05	0.06
22	0.18	0.16	0.27	0.23	0.06	0.05	0.05
23	0.17	0.16	0.27	0.25	0.06	0.05	0.06
24	-	-	-	-	-	-	-
25	0.19	0.17	0.27	0.26	0.06	0.05	0.06
26	0.19	0.18	0.28	0.26	0.06	0.06	0.07
27	0.19	0.17	0.27	0.25	0.07	0.05	0.06
28	0.20	0.16	0.26	0.25	0.06	0.05	0.06
29	0.19	0.18	0.28	0.25	0.07	0.05	0.05
30	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

備考