

安達地方仮設焼却施設 令和4年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目						
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)						
	毎作業日						
	業務用地境界測定点				業務用地内測定点		
	北	東	南	西	受入ヤード・前 処理エリア	焼却炉エリア	灰処理・灰搬出 設備室
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	0.21	0.19	0.28	0.27	0.07	0.05	0.05
7	0.20	0.17	0.29	0.27	0.07	0.05	0.06
8	-	-	-	-	-	-	-
9	0.20	0.18	0.29	0.26	0.07	0.05	0.06
10	0.20	0.18	0.30	0.26	0.07	0.05	0.05
11	0.20	0.18	0.30	0.27	0.08	0.05	0.05
12	0.20	0.18	0.29	0.27	0.08	0.05	0.05
13	0.21	0.19	0.28	0.26	0.07	0.06	0.06
14	0.19	0.17	0.29	0.26	0.07	0.05	0.06
15	-	-	-	-	-	-	-
16	0.19	0.18	0.26	0.26	0.07	0.04	0.06
17	0.18	0.18	0.28	0.27	0.08	0.06	0.06
18	0.20	0.19	0.27	0.26	0.07	0.05	0.05
19	0.20	0.19	0.28	0.26	0.06	0.05	0.05
20	0.20	0.19	0.28	0.28	0.06	0.04	0.06
21	0.20	0.18	0.28	0.26	0.07	0.04	0.05
22	-	-	-	-	-	-	-
23	0.19	0.18	0.28	0.28	0.07	0.05	0.05
24	0.20	0.18	0.28	0.28	0.06	0.06	0.04
25	0.21	0.18	0.29	0.25	0.06	0.06	0.05
26	0.21	0.19	0.29	0.26	0.07	0.05	0.06
27	0.20	0.17	0.28	0.27	0.06	0.05	0.05
28	0.20	0.17	0.27	0.27	0.08	0.06	0.05
29	-	-	-	-	-	-	-
30	0.19	0.18	0.28	0.27	0.07	0.06	0.07
31	0.19	0.18	0.30	0.27	0.07	0.05	0.08

備考