

安達地方仮設焼却施設 令和4年9月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目						
	空間線量率(μ Sv/h)						
	毎作業日						
	業務用地境界測定点				業務用地内測定点		
	北	東	南	西	受入ヤード・前処理エリア	焼却炉エリア	灰処理・灰搬出設備室
1	0.18	0.19	0.25	0.25	0.07	0.05	0.05
2	0.20	0.17	0.28	0.25	0.06	0.05	0.05
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	0.18	0.18	0.26	0.24	0.06	0.05	0.05
6	0.18	0.18	0.27	0.25	0.06	0.06	0.05
7	0.17	0.16	0.27	0.24	0.05	0.07	0.05
8	0.17	0.17	0.26	0.25	0.06	0.05	0.05
9	0.18	0.19	0.27	0.25	0.06	0.06	0.06
10	0.20	0.18	0.28	0.26	0.06	0.05	0.06
11	-	-	-	-	-	-	-
12	0.18	0.16	0.26	0.25	0.07	0.05	0.06
13	0.20	0.19	0.28	0.27	0.07	0.04	0.06
14	0.19	0.20	0.28	0.26	0.06	0.05	0.05
15	0.18	0.19	0.27	0.25	0.06	0.05	0.06
16	0.18	0.18	0.28	0.26	0.06	0.05	0.05
17	0.21	0.19	0.28	0.26	0.06	0.05	0.05
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-
21	0.18	0.19	0.26	0.26	0.07	0.06	0.05
22	0.20	0.16	0.27	0.26	0.06	0.05	0.05
23	0.18	0.17	0.26	0.27	0.07	0.05	0.06
24	0.17	0.17	0.27	0.24	0.07	0.05	0.05
25	-	-	-	-	-	-	-
26	0.19	0.17	0.27	0.26	0.07	0.05	0.05
27	0.18	0.16	0.27	0.27	0.07	0.07	0.05
28	0.19	0.16	0.28	0.25	0.06	0.06	0.07
29	0.19	0.18	0.28	0.26	0.06	0.06	0.06
30	0.18	0.18	0.29	0.26	0.07	0.06	0.06

備考