開閉所仮設焼却施設　平成 31年度　焼却灰等の放射性物質濃度測定結果

測定日	測定項目								
	主灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			飛灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			焼却炉排ガス中 放射性物質濃度（※2、※4） （Bq／m^3）		
	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計
4月1日	360	4,800	5,200	580	7,400	8,000	—	—	—
4月2日	390	5,000	5,400	—	—	—	—	—	—
4月3日	810	11,000	12,000	—	—	—	—	—	—
4月4日	870	11,000	12,000	—	—	—	—	—	—
4月5日	620	7,900	8,500	1,100	14,000	15,000	ND	ND	ND
4月6日	560	7,300	7,900	—	—	—	—	—	—
4月7日	420	5,500	5,900	—	—	—	—	—	—
4月8日	290	3,800	4,100	1,200	15,000	16,000	—	—	—
4月9日	100	1,400	1,500	440	5,600	6,000	—	—	—
4月10日	310	4,000	4,300	780	9,700	10,500	—	—	—
4月11日	160	2,000	2,200	530	6,900	7,400	—	—	—
4月12日	430	5,700	6,100	680	8,900	9,600	—	—	—
4月13日	520	6,600	7,100	—	—	—	—	—	—
4月14日	660	8,600	9,300	—	—	—	—	—	—
4月15日	640	8,300	8,900	1,400	18,000	19,000	—	—	—
4月16日	480	5,900	6,400	1,400	17,000	18,000	—	—	—
4月17日	720	9,600	10,300	—	—	—	—	—	—
4月18日	730	9,600	10,300	1,400	18,000	19,000	—	—	—
4月19日	270	3,200	3,500	1,200	15,000	16,000	—	—	—
4月20日	290	3,800	4,100	—	—	—	—	—	—
4月21日	360	5,000	5,400	—	—	—	—	—	—
4月22日	510	6,500	7,000	—	—	—	—	—	—
4月24日	—	—	—	1,200	16,000	17,000	—	—	—

特記事項

※1　原灰について測定している。
※2　NDとは検出下限値未満であることを示している。
※3 端数処理の関係で^{134}Csと^{137}Csの放射性物質濃度の合計が合わないことがある。
※4 測定は法令及び自主基準に従った頻度で実施している。