双葉町仮設焼却第二施設　令和 2年度　焼却灰等の放射性物質濃度測定結果

測定日	測定項目								
	主灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			飛灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			焼却炉排ガス中 放射性物質濃度（※2、※4） （Bq／m^3）		
	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計
4月24日	―	―	―	340	5,800	6,100	ND	ND	ND
6月1日	―	―	―	1,700	32,000	34,000	ND	ND	ND
6月2日	840	16,000	17,000	1,400	26,000	27,000	ND	ND	ND
6月3日	―	―	―	900	18,000	19,000	ND	ND	ND
6月4日	―	―	―	900	17,000	18,000	ND	ND	ND
6月5日	―	―	―	910	17,000	18,000	ND	ND	ND
6月6日	―	―	―	1,100	23,000	24,000	ND	ND	ND
6月7日	―	―	―	1,200	24,000	25,000	ND	ND	ND
6月8日	―	―	―	1,300	26,000	27,000	ND	ND	ND
6月9日	―	―	―	990	19,000	20,000	ND	ND	ND
6月10日	―	―	―	910	19,000	20,000	ND	ND	ND
6月11日	―	―	―	540	11,000	12,000	ND	ND	ND
6月12日	―	―	―	760	14,000	15,000	ND	ND	ND
6月13日	―	―	―	1,000	17,000	18,000	ND	ND	ND

特記事項

※1 原灰について測定している。
※2 NDとは検出下限値未満であることを示している。
※3 端数処理の関係で^{134}Csと^{137}Csの放射性物質濃度の合計が合わないことがある。
※4 測定は法令及び自主基準に従った頻度で実施している。