双葉町仮設焼却第二施設　令和6年度　焼却灰等の放射性物質濃度測定結果

測定日	測定項目								
	主灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			飛灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			焼却炉排ガス中 放射性物質濃度（※2、※4） （Bq／m^3）		
	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計
5月23日	―	―	―	290	18,000	18,000	―	―	―
5月24日	―	―	―	270	16,000	16,000	―	―	―
5月25日	―	―	―	270	17,000	17,000	―	―	―
5月26日	―	―	―	240	15,000	15,000	ND	ND	ND
5月27日	―	―	―	250	15,000	15,000	―	―	―
5月28日	―	―	―	350	22,000	22,000	―	―	―
5月29日	160	10,000	10,000	310	20,000	20,000	―	―	―
5月30日	―	―	―	270	20,000	20,000	―	―	―
5月31日	―	―	―	270	18,000	18,000	―	―	―

特記事項	※1 原灰について測定している。 ※2 NDとは検出下限値未満であることを示している。 ※3 端数処理の関係で^{134}Csと^{137}Csの放射性物質濃度の合計が合わないことがある。 ※4 測定は法令及び自主基準に従った頻度で実施している。 ※5 4月度は操業していないため原灰・排ガスとも測定は実施していない。