双葉町仮設焼却第一施設　令和 元年度　生成物等の放射性物質濃度測定結果

測定日	測定項目								
	生成物 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			飛灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			焼却炉排ガス中 放射性物質濃度（※2、※4） （Bq／m^3）		
	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計
3月1日	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	ND
3月2日	ND	ND	ND	800	14,000	15,000	ND	ND	ND
3月3日	ND	ND	ND	550	9,800	10,400	ND	ND	ND
3月4日	ND	22	22	470	8,800	9,300	ND	ND	ND
3月5日	ND	ND	ND	430	7,600	8,000	ND	ND	ND
3月6日	ND	10	10	520	9,200	9,700	ND	ND	ND
3月7日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND
3月8日	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	ND
3月9日	ND	69	69	460	8,600	9,100	ND	ND	ND
3月10日	ND	120	120	590	10,000	11,000	ND	ND	ND
3月11日	15	210	230	920	18,000	19,000	ND	ND	ND
3月12日	ND	110	110	1,300	25,000	26,000	ND	ND	ND
3月13日	ND	11	11	1,900	33,000	35,000	ND	ND	ND
3月14日	ND	ND	ND	1,700	32,000	34,000	ND	ND	ND
3月15日	ND	13	13	—	—	—	ND	ND	ND
3月16日	ND	48	48	1,700	32,000	34,000	ND	ND	ND
3月17日	ND	37	37	1,600	30,000	32,000	ND	ND	ND
3月18日	ND	31	31	1,900	35,000	37,000	ND	ND	ND
3月19日	ND	59	59	1,900	34,000	36,000	—	—	—
3月20日	—	—	—	2,000	35,000	37,000	—	—	—
3月23日	—	—	—	2,000	37,000	39,000	—	—	—
3月24日	—	—	—	1,700	33,000	35,000	—	—	—
3月25日	42	630	670	1,700	32,000	34,000	—	—	—
3月26日	92	1,500	1,600	1,700	32,000	34,000	—	—	—
3月27日	10	180	190	1,600	29,000	31,000	ND	ND	ND
3月28日	ND	47	47	—	—	—	—	—	—
3月29日	ND	16	16	—	—	—	—	—	—
3月30日	ND	29	29	2,000	37,000	39,000	—	—	—
3月31日	ND	41	41	1,900	32,000	34,000	—	—	—

特記事項

※1 原灰について測定している。
　　また、1日に複数回測定しているものについては、合計量がより高いものを代表値として示している。
※2 NDとは検出下限値未満であることを示している。
※3 端数処理の関係で^{134}Csと^{137}Csの放射性物質濃度の合計が合わないことがある。
※4 測定は法令及び自主基準に従った頻度で実施している。