双葉町仮設灰処理第一施設　令和 元年度　生成物等の放射性物質濃度測定結果

測定日	測定項目											
	生成物 放射性物質濃度 (Bq／kg)			灰処理ばいじん 放射性物質濃度（※1） (Bq／kg)			1号炉排ガス中 放射性物質濃度（※2、※4） (Bq／m^3)			2号炉排ガス中 放射性物質濃度（※2、※4） (Bq／m^3)		
	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計	^{134}Cs	^{137}Cs	合計
3月28日	24	360	380	600	11,000	12,000	―	―	―	ND	ND	ND
3月29日	34	620	650	2,500	46,000	49,000	―	―	―	ND	ND	ND
3月30日	18	460	480	6,000	110,000	120,000	―	―	―	ND	ND	ND
3月31日	35	910	950	8,100	150,000	160,000	―	―	―	ND	ND	ND

特記事項

※1 原灰について測定している。
※2 NDとは検出下限値未満であることを示している。
※3 端数処理の関係で^{134}Csと^{137}Csの放射性物質濃度の合計が合わないことがある。
※4 測定は法令及び自主基準に従った頻度で実施している。