

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 27 年度維持管理記録(1号炉)

| | | | 測定頻度 | 項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|--------------------------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|--------|------------|
| 村内 | 特定廃棄物 | 処理量 | — | 処理量 ton | — | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 831.93 | |
| | 指定廃棄物 | 処理量 | — | 処理量 ton | — | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.23 | |
| 村外 | 農林業系廃棄物 | 処理量 | — | 処理量 ton | — | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 191.39 | |
| | 下水汚泥等 | 処理量 | — | 処理量 ton | — | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.24 | |
| 燃焼ガス ※1 | | | | 運転期間の平均値 | — | | | | | | | | | | | | | |
| | 燃焼室温度 | 連続 | 測定結果 | °C | 800以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 855 | |
| | 集じん器No.1入口温度 | 連続 | 測定結果 | °C | 200以下 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | |
| | 煙突一酸化炭素濃度 | 連続 | 測定結果 | ppm | 100以下 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| 堆積したばいじん の除去を行った日 | | | — | 冷却設備 | — | 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設焼却炉稼働中は自動で行われます。 | | | | | | | | | | | | |
| | | — | 排ガス処理設備 | — | | | | | | | | | | | | | | |
| 排ガス中の ダイオキシン類濃度 | | | 1回/年 | 排ガス採取位置 | — | 煙突 | | | | | | | | | | | | |
| | | 排ガス採取日 | | — | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3月20日 |
| | | 測定結果通知日 | | — | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4月4日 |
| | | 測定結果 ng-TEQ/m ³ _N | | 0.1以下 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00000045 |
| 排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度 ※2 | | | 1回/月 | 排ガス採取位置 | — | 煙突 | | | | | | | | | | | | |
| | | 排ガス採取日 | | — | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3月19日 |
| | | 測定結果通知日 | | — | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4月4日 |
| | 硫黄酸化物 | 測定結果 | | ppm | 650以下 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4 |
| | ばいじん | 測定結果 | | g/m ³ _N | 0.04以下 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002未満 |
| | 塩化水素 | 測定結果 | | mg/m ³ _N | 250以下 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
| | 窒素酸化物 | 測定結果 | ppm | 250以下 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | |
| 排ガス中の 放射性物質濃度 | | | 1回/月 | 排ガス採取位置 | — | 煙突 | | | | | | | | | | | | |
| | | 排ガス採取日 | | — | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3月19日 |
| | | 測定結果通知日 | | — | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3月28日 |
| | 放射性物質濃度 ※3 | 測定結果 | | ¹³⁴ Cs Bq/m ³ | ※4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ND |
| | | | ¹³⁷ Cs Bq/m ³ | -- | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ND |
| | | | 合計 Bq/m ³ | -- | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。

※2 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。

※3 NDとは検出下限値未満であることを示している。

※4 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、¹³⁴Cs濃度(Bq/m³)/20(Bq/m³)+¹³⁷Cs濃度(Bq/m³)/30(Bq/m³)で算出される値が1以下である。