飯舘村蕨平地区仮設焼却施設　令和　元　年度維持管理記録（1号炉）

		測定頻度	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
村内	特定廃棄物処理量	—	処理量	ton	—	2,468.94	2,583.43										
村内	一般廃棄物処理量	—	処理量	ton	—	11.74	10.45										
村外	指定廃棄物処理量	—	処理量	ton	—	0.00	0.00										
村外	農林業系廃棄物処理量（対策地域内廃棄物を含む）	—	処理量	ton	—	0.00	0.00										
村外	下水汚泥等処理量	—	処理量	ton	—	0.00	0.00										
燃焼ガス　※1			運転期間の平均値		—												
	燃焼室温度	連続	測定結果	℃	800以上	882	882										
	集じん器No.1入口温度	連続	測定結果	℃	200以下	180	180										
	煙突一酸化炭素濃度	連続	測定結果	ppm	100以下	0	0										
たい積したばいじん		—	冷却設備		—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設焼却炉稼働中は自動で行われます。											
の除去を行った日		—	排ガス処理設備		—												
排ガス中のダイオキシン類濃度　※2		1回/年	排ガス採取位置		—	煙突											
			排ガス採取日		—	--	--										
			測定結果通知日		—	--	--										
			測定結果	ng-TEQ/m^3_N	0.1以下	--	--										
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度　※3		1回/月	排ガス採取位置		—	煙突											
			排ガス採取日		—	4月9日	5月13日										
			測定結果通知日		—	4月26日	5月28日										
	硫黄酸化物		測定結果	ppm	650以下	10	4.9										
	ばいじん		測定結果	g/m^3_N	0.04以下	0.001未満	0.002未満										
	塩化水素		測定結果	mg/m^3_N	250以下	24	41										
	窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	99	110										
排ガス中の放射性物質濃度		1回/月	排ガス採取位置		—	煙突											
			排ガス採取日		—	4月9日	5月13日										
			測定結果通知日		—	4月16日	5月21日										
	放射性物質濃度　※4		測定結果	^{134}Cs Bq/m^3	※5	ND	ND										
				^{137}Cs Bq/m^3		ND	ND										
				合計 Bq/m^3		ND	ND										

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。
※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「--」を記載している。
※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。
※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。
※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、^{134}Cs濃度（Bq/m^3）/20（Bq/m^3）+^{137}Cs濃度（Bq/m^3）/30（Bq/m^3）で算出される値が1以下である。