葛尾村仮設焼却施設　平成 31年度　焼却灰等の放射性物質濃度測定結果

測定日	測定項目								
	主灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			飛灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			焼却炉排ガス中 放射性物質濃度（※2、※4） （Bq／m^3）		
	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計
4月13日	920	11,000	12,000	1,900	25,000	27,000	―	―	―
4月14日	860	11,000	12,000	1,900	23,000	25,000	―	―	―
4月15日	1,200	15,000	16,000	2,300	30,000	32,000	―	―	―
4月16日	1,300	17,000	18,000	2,600	33,000	36,000	―	―	―
4月17日	1,200	16,000	17,000	1,900	25,000	27,000	―	―	―
4月18日	990	12,000	13,000	2,100	26,000	28,000	―	―	―
4月19日	1,100	13,000	14,000	2,300	30,000	32,000	―	―	―
4月20日	950	13,000	14,000	2,400	31,000	33,000	―	―	―
4月21日	910	11,000	12,000	2,200	27,000	29,000	―	―	―
4月22日	600	7,500	8,100	1,400	18,000	19,000	ND	ND	ND
4月23日	440	5,800	6,200	1,600	19,000	21,000	―	―	―
4月24日	440	5,600	6,000	950	12,000	13,000	―	―	―
4月25日	67	920	990	320	4,700	5,000	―	―	―
4月26日	42	740	780	300	3,900	4,200	―	―	―

特記事項	
	※1　原灰について測定している。 　　また、1日に複数回測定しているものについては、合計量がより高いものを代表値として示している。 ※2　NDとは検出下限値未満であることを示している。 ※3 端数処理の関係で^{134}Csと^{137}Csの放射性物質濃度の合計が合わないことがある。 ※4 測定は法令及び自主基準に従った頻度で実施している。