

平成26年度 川内村仮設焼却炉 放射性物質濃度測定結果

測定日	測定項目									備考
	焼却灰放射性物質濃度 (Bq / kg)			ばいじん固型化物 放射性物質濃度 (Bq / kg)			煙突排ガス中 放射性物質濃度 (Bq / m <sup>3</sup> )			
	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計	
12月11日	760	2,700	3,460	4,900	17,000	21,900	ND	ND	ND	
1月27日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
1月28日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
1月29日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
1月30日	1,373	4,165	5,538	—	—	—	ND	ND	ND	
2月4日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
2月5日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
2月6日	826	2,629	3,455	—	—	—	ND	ND	ND	
2月9日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
2月10日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
2月11日	993	3,083	4,076	—	—	—	ND	ND	ND	
2月12日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
2月13日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
2月16日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
2月17日	211	674	885	—	—	—	ND	ND	ND	
2月18日	283	867	1,150	—	—	—	ND	ND	ND	
2月19日	302	929	1,232	—	—	—	—	—	—	焼却炉は停止中
2月20日	916	2,932	3,848	—	—	—	—	—	—	焼却炉は停止中
2月24日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
2月25日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
2月26日	720	2,298	3,017	—	—	—	ND	ND	ND	
2月27日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
3月2日	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	
3月3日	534	1,697	2,230	—	—	—	—	—	—	焼却炉は停止中
3月3日	530	1,739	2,270	—	—	—	—	—	—	
3月4日	1,272	4,104	5,376	—	—	—	—	—	—	焼却炉は停止中
3月4日	738	2,402	3,140	—	—	—	—	—	—	
3月26日	767	2,430	3,197	※※	※※	2,365	ND	ND	ND	
特記事項	※NDとは検出下限未満を意味します。 ※※3月25日のばいじん固型化物は、施設に装備されている容器放射能測定装置で計測しており、その場合、Cs134、Cs137の個別の数値は計測されません。									