

**南相馬市仮設焼却施設2号炉 平成29年 2月 空間線量率測定結果**

測定日	測定項目											
	空間線量率(μSv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	
1	0.157	0.159	0.158	0.159	0.070	0.068	0.069	0.072	—	—	—	—
2	0.157	0.156	0.157	0.159	0.070	0.066	0.069	0.070	—	—	—	—
3	0.158	0.158	0.157	0.158	0.069	0.068	0.070	0.070	—	—	—	—
4	0.158	0.159	0.157	0.158	0.072	0.066	0.069	0.073	—	—	—	—
5	0.158	0.158	0.163	0.158	0.071	0.071	0.083	0.076	—	—	—	—
6	0.157	0.158	0.157	0.158	0.073	0.069	0.072	0.074	0.10	0.19	0.28	0.09
7	0.159	0.161	0.156	0.157	0.071	0.072	0.070	0.072	—	—	—	—
8	0.158	0.157	0.157	0.158	0.070	0.068	0.070	0.074	—	—	—	—
9	0.158	0.160	0.158	0.154	0.071	0.072	0.075	0.075	—	—	—	—
10	0.149	0.153	0.154	0.154	0.071	0.068	0.070	0.072	—	—	—	—
11	0.154	0.155	0.156	0.156	0.070	0.069	0.071	0.071	—	—	—	—
12	0.155	0.157	0.155	0.156	0.070	0.070	0.071	0.073	—	—	—	—
13	0.155	0.156	0.155	0.156	0.072	0.069	0.072	0.073	0.10	0.20	0.28	0.08
14	0.155	0.156	0.157	0.155	0.071	0.068	0.068	0.071	—	—	—	—
15	0.156	0.157	0.156	0.156	0.069	0.067	0.069	0.070	—	—	—	—
16	0.155	0.157	0.156	0.157	0.070	0.069	0.069	0.071	—	—	—	—
17	0.156	0.159	0.157	0.158	0.070	0.070	0.070	0.073	—	—	—	—
18	0.157	0.157	0.157	0.157	0.070	0.070	0.069	0.073	—	—	—	—
19	0.156	0.159	0.157	0.157	0.070	0.071	0.071	0.075	—	—	—	—
20	0.157	0.156	0.164	0.158	0.074	0.071	0.076	0.070	0.11	0.19	0.28	0.08
21	0.157	0.157	0.157	0.157	0.070	0.067	0.068	0.069	—	—	—	—
22	0.157	0.156	0.157	0.158	0.070	0.064	0.068	0.074	—	—	—	—
23	0.165	0.154	0.155	0.157	0.081	0.069	0.071	0.073	—	—	—	—
24	0.157	0.156	0.156	0.156	0.071	0.065	0.071	0.074	—	—	—	—
25	0.156	0.158	0.156	0.157	0.071	0.065	0.070	0.075	—	—	—	—
26	0.157	0.158	0.156	0.158	0.071	0.071	0.073	0.077	—	—	—	—
27	0.156	0.157	0.156	0.156	0.073	0.064	0.070	0.076	0.11	0.20	0.28	0.09
28	0.157	0.155	0.157	0.158	0.071	0.065	0.069	0.074	—	—	—	—

備考