

南相馬市仮設焼却施設2号炉 令和 2年 3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目												
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)												
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界				
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	
1	0.125	0.125	0.124	0.124	0.054	0.054	0.053	0.054	—	—	—	—	
2	0.124	0.126	0.128	0.121	0.054	0.057	0.061	0.054	—	—	—	—	
3	0.122	0.123	0.123	0.122	0.054	0.053	0.054	0.054	—	—	—	—	
4	0.123	0.122	0.127	0.121	0.055	0.054	0.060	0.053	—	—	—	—	
5	0.122	0.123	0.123	0.123	0.054	0.054	0.056	0.054	—	—	—	—	
6	0.122	0.122	0.123	0.123	0.054	0.053	0.053	0.054	0.08	0.13	0.20	0.08	
7	0.123	0.123	0.123	0.123	0.054	0.054	0.053	0.054	—	—	—	—	
8	0.124	0.127	0.122	0.122	0.054	0.057	0.053	0.054	—	—	—	—	
9	0.122	0.123	0.123	0.124	0.053	0.053	0.052	0.055	—	—	—	—	
10	0.122	0.123	0.134	0.120	0.054	0.057	0.069	0.053	—	—	—	—	
11	0.121	0.123	0.123	0.123	0.054	0.053	0.053	0.054	—	—	—	—	
12	0.122	0.123	0.124	0.124	0.053	0.054	0.053	0.054	—	—	—	—	
13	0.123	0.125	0.124	0.123	0.054	0.053	0.053	0.054	0.08	0.13	0.20	0.08	
14	0.123	0.128	0.133	0.122	0.053	0.059	0.068	0.053	—	—	—	—	
15	0.121	0.123	0.122	0.122	0.053	0.053	0.053	0.054	—	—	—	—	
16	0.122	0.123	0.122	0.122	0.055	0.054	0.052	0.053	—	—	—	—	
17	0.122	0.124	0.122	0.122	0.054	0.053	0.053	0.054	—	—	—	—	
18	0.123	0.125	0.123	0.123	0.054	0.053	0.053	0.054	—	—	—	—	
19	0.124	0.125	0.124	0.124	0.055	0.054	0.053	0.054	—	—	—	—	
20	0.124	0.126	0.125	0.124	0.054	0.054	0.054	0.054	0.08	0.12	0.20	0.08	
21	0.124	0.126	0.124	0.124	0.054	0.054	0.054	0.053	—	—	—	—	
22	0.125	0.128	0.125	0.124	0.054	0.055	0.053	0.053	—	—	—	—	
23	0.125	0.126	0.124	0.125	0.053	0.052	0.053	0.054	—	—	—	—	
24	0.125	0.127	0.125	0.123	0.054	0.054	0.053	0.053	—	—	—	—	
25	0.125	0.127	0.125	0.125	0.054	0.053	0.053	0.054	—	—	—	—	
26	0.125	0.127	0.125	0.126	0.054	0.054	0.053	0.054	—	—	—	—	
27	0.126	0.125	0.127	0.126	0.054	0.053	0.055	0.054	0.08	0.12	0.20	0.08	
28	0.126	0.126	0.125	0.130	0.054	0.053	0.053	0.062	—	—	—	—	
29	0.128	0.122	0.113	0.114	0.061	0.060	0.051	0.053	—	—	—	—	
30	0.116	0.122	0.120	0.012	0.053	0.053	0.053	0.054	—	—	—	—	
31	0.122	0.123	0.121	0.122	0.054	0.053	0.052	0.053	—	—	—	—	

備考