

南相馬市仮設焼却施設2号炉 令和2年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.122	0.123	0.131	0.127	0.053	0.054	0.064	0.061	—	—	—	—
2	0.120	0.121	0.121	0.121	0.053	0.050	0.053	0.053	—	—	—	—
3	0.122	0.123	0.122	0.122	0.053	0.053	0.052	0.053	—	—	—	—
4	0.125	0.121	0.121	0.121	0.057	0.053	0.053	0.053	0.07	0.12	0.20	0.07
5	0.123	0.130	0.121	0.122	0.054	0.061	0.053	0.052	—	—	—	—
6	0.121	0.122	0.122	0.122	0.053	0.052	0.052	0.053	—	—	—	—
7	0.123	0.123	0.122	0.124	0.052	0.053	0.052	0.055	—	—	—	—
8	0.123	0.125	0.123	0.123	0.054	0.053	0.053	0.054	—	—	—	—
9	0.123	0.124	0.123	0.124	0.053	0.052	0.053	0.053	—	—	—	—
10	0.123	0.124	0.123	0.123	0.054	0.053	0.053	0.053	—	—	—	—
11	0.123	0.125	0.123	0.124	0.053	0.053	0.054	0.055	0.08	0.13	0.20	0.06
12	0.125	0.125	0.123	0.124	0.056	0.055	0.055	0.055	—	—	—	—
13	0.127	0.129	0.127	0.124	0.062	0.065	0.069	0.060	—	—	—	—
14	0.118	0.120	0.120	0.120	0.054	0.054	0.053	0.053	—	—	—	—
15	0.121	0.122	0.122	0.121	0.055	0.055	0.054	0.055	—	—	—	—
16	0.121	0.120	0.121	0.122	0.054	0.054	0.054	0.054	—	—	—	—
17	0.121	0.123	0.121	0.122	0.055	0.054	0.054	0.055	—	—	—	—
18	0.123	0.122	0.127	0.120	0.056	0.055	0.066	0.054	0.08	0.13	0.20	0.08
19	0.120	0.119	0.118	0.119	0.056	0.055	0.055	0.054	—	—	—	—
20	0.119	0.123	0.118	0.119	0.054	0.060	0.054	0.054	—	—	—	—
21	0.120	0.122	0.120	0.120	0.054	0.054	0.054	0.055	—	—	—	—
22	0.121	0.121	0.120	0.120	0.055	0.054	0.055	0.055	—	—	—	—
23	0.120	0.122	0.121	0.122	0.055	0.055	0.055	0.055	—	—	—	—
24	0.122	0.123	0.123	0.123	0.055	0.055	0.058	0.056	—	—	—	—
25	0.123	0.123	0.122	0.121	0.057	0.055	0.055	0.055	0.08	0.13	0.20	0.07
26	0.123	0.125	0.123	0.122	0.055	0.055	0.056	0.055	—	—	—	—
27	0.123	0.123	0.122	0.124	0.056	0.054	0.055	0.056	—	—	—	—
28	0.123	0.124	0.122	0.122	0.055	0.053	0.055	0.056	—	—	—	—
29	0.123	0.125	0.124	0.124	0.055	0.054	0.055	0.055	—	—	—	—
30	0.125	0.124	0.123	0.124	0.055	0.055	0.054	0.057	—	—	—	—
備考												