浪江町仮設焼却施設　令和　元　年度維持管理記録

		測定頻度	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
町内	特定廃棄物処理量	—	処理量	ton	—	2,258.88	2,157.12	2,428.43	1,933.99	1,216.68	1,309.04	1,928.10					
町外	特定廃棄物処理量	—	処理量	ton	—	1,336.06	1,320.63	1,774.33	1,861.10	2,049.72	2,832.79	2,581.52					
一般廃棄物処理量		—	処理量	ton	—	0.00	0.00	0.00	0.09	0.32	393.36	574.22					
燃焼ガス　※1			運転期間の平均値		—												
	燃焼室温度	連続	測定結果	℃	800以上	951	955	953	952	953	974	973					
	集じん器No.1入口温度	連続	測定結果	℃	200以下	185	182	186	186	186	186	187					
	煙突一酸化炭素濃度	連続	測定結果	ppm	100以下	2	2	2	2	2	2	1					
たい積したばいじん		—	冷却設備		—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設焼却炉稼働中は自動で行われます。											
の除去を行った日		—	排ガス処理設備		—												
排ガス中の ダイオキシン類濃度 ※2		1回/年	排ガス採取位置		—	煙突											
			排ガス採取日		—	--	--	6月6日	--	--	--	--					
			測定結果通知日		—	--	--	6月28日	--	--	--	--					
			測定結果	ng-TEQ/m^3_N	0.1以下	--	--	0.0039	--	--	--	--					
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度 ※3		1回/月	排ガス採取位置		—	煙突											
			排ガス採取日		—	4月8日	5月15日	6月6日	7月3日	8月7日	9月11日	10月9日					
			測定結果通知日		—	4月25日	5月29日	6月27日	7月25日	8月28日	9月27日	10月25日					
	硫黄酸化物		測定結果	ppm	300以下	2.0未満	7.5	4.2	26	1.8	3.6	2.0未満					
	ばいじん		測定結果	g/m^3_N	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
	塩化水素		測定結果	mg/m^3_N	244以下	110	140	34	64	21	45	10					
	窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	120	130	130	120	140	140	140					
排ガス中の 放射性物質濃度		1回/月	排ガス採取位置		—	煙突											
			排ガス採取日		—	4月8日	5月15日	6月11日	7月3日	8月7日	9月11日	10月9日					
			測定結果通知日		—	4月15日	5月16日	6月12日	7月4日	8月8日	9月12日	10月10日					
	放射性物質濃度　※4		測定結果	^{134}Cs Bq/m^3	※5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
				^{137}Cs Bq/m^3		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
				合計 Bq/m^3		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。
※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「--」を記載している。
※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。
※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。
※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、^{134}Cs濃度(Bq/m^3)/20(Bq/m^3)+^{137}Cs濃度(Bq/m^3)/30(Bq/m^3)で算出される値が1以下である。