浪江町仮設焼却施設　令和　元　年度維持管理記録

	測定頻度	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
町内 特定廃棄物処理量	—	処理量	ton	—	2,258.88	2,157.12	2,428.43	1,933.99	1,216.68	1,309.04	1,928.10	2,116.91	2,638.71	2,339.01	2,995.83	
町外 特定廃棄物処理量	—	処理量	ton	—	1,336.06	1,320.63	1,774.33	1,861.10	2,049.72	2,832.79	2,581.52	947.44	1,003.74	1,019.04	1,346.18	
一般廃棄物処理量	—	処理量	ton	—	0.00	0.00	0.00	0.09	0.32	393.36	574.22	740.57	98.90	257.51	203.22	
燃焼ガス　※1		運転期間の平均値		—												
燃焼室温度	連続	測定結果	℃	800以上	951	955	953	952	953	974	973	969	967	972	967	
集じん器No.1入口温度	連続	測定結果	℃	200以下	185	182	186	186	186	186	187	187	187	186	186	
煙突一酸化炭素濃度	連続	測定結果	ppm	100以下	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	3	
たい積したばいじん	—	冷却設備		—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設焼却炉稼働中は自動で行われます。											
の除去を行った日	—	排ガス処理設備		—												
排ガス中の ダイオキシン類濃度 ※2	1回/年	排ガス採取位置		—	煙突											
		排ガス採取日		—	--	--	6月6日	--	--	--	--	--	--	--	--	
		測定結果通知日		—	--	--	6月28日	--	--	--	--	--	--	--	--	
		測定結果	ng-TEQ/m^3_N	0.1以下	--	--	0.0039	--	--	--	--	--	--	--	--	
排ガス中のばい煙量	1回/月	排ガス採取位置		—	煙突											
またはばい煙濃度 ※3		排ガス採取日		—	4月8日	5月15日	6月6日	7月3日	8月7日	9月11日	10月9日	11月22日	12月9日	1月21日	2月6日	
		測定結果通知日		—	4月25日	5月29日	6月27日	7月25日	8月28日	9月27日	10月25日	12月2日	12月25日	1月31日	2月26日	
硫黄酸化物		測定結果	ppm	300以下	2.0未満	7.5	4.2	26	1.8	3.6	2.0未満	2.6	2.3	4.8	6.9	
ばいじん		測定結果	g/m^3_N	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩化水素		測定結果	mg/m^3_N	244以下	110	140	34	64	21	45	10	43	41	42	68	
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	120	130	130	120	140	140	140	130	140	130	150	
排ガス中の	1回/月	排ガス採取位置		—	煙突											
放射性物質濃度		排ガス採取日		—	4月8日	5月15日	6月11日	7月3日	8月7日	9月11日	10月9日	11月20日	12月11日	1月16日	2月6日	
		測定結果通知日		—	4月15日	5月16日	6月12日	7月4日	8月8日	9月12日	10月10日	11月21日	12月12日	1月17日	2月6日	
放射性物質濃度　※4		測定結果	^{134}Cs Bq/m^3	※5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			^{137}Cs Bq/m^3		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			合計 Bq/m^3		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。
※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「--」を記載している。
※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。
※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。
※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、^{134}Cs濃度(Bq/m^3)/20(Bq/m^3)+^{137}Cs濃度(Bq/m^3)/30(Bq/m^3)で算出される値が1以下である。