

## 浪江町仮設焼却施設 平成28年 2月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.113	0.090	0.096	0.090	0.078	0.076	0.071	0.077	0.080	0.093	0.082	0.082	—	—	—	—
2	0.094	0.088	0.091	0.097	0.073	0.073	0.083	0.070	0.080	0.092	0.095	0.087	—	—	—	—
3	0.096	0.083	0.092	0.103	0.078	0.080	0.072	0.085	0.098	0.092	0.095	0.079	—	—	—	—
4	0.098	0.095	0.098	0.084	0.082	0.096	0.079	0.086	0.094	0.099	0.093	0.094	0.14	0.14	0.08	0.16
5	0.094	0.090	0.089	0.088	0.080	0.085	0.070	0.083	0.094	0.110	0.096	0.101	—	—	—	—
6	0.099	0.096	0.089	0.093	0.079	0.079	0.078	0.086	0.094	0.095	0.090	0.087	—	—	—	—
7	0.091	0.091	0.097	0.094	0.094	0.091	0.083	0.087	0.089	0.091	0.098	0.087	—	—	—	—
8	0.086	0.097	0.087	0.098	0.086	0.085	0.078	0.083	0.088	0.097	0.099	0.089	—	—	—	—
9	0.086	0.099	0.094	0.093	0.072	0.091	0.086	0.081	0.094	0.083	0.093	0.099	—	—	—	—
10	0.090	0.087	0.097	0.092	0.086	0.087	0.082	0.075	0.089	0.095	0.088	0.098	—	—	—	—
11	0.093	0.091	0.094	0.093	0.078	0.090	0.083	0.090	0.092	0.095	0.087	0.104	0.13	0.10	0.08	0.08
12	0.094	0.101	0.102	0.091	0.078	0.089	0.088	0.073	0.085	0.090	0.086	0.091	—	—	—	—
13	0.108	0.099	0.097	0.099	0.080	0.080	0.089	0.092	0.085	0.093	0.093	0.086	—	—	—	—
14	0.096	0.105	0.118	0.120	0.086	0.078	0.085	0.088	0.084	0.093	0.092	0.094	—	—	—	—
15	0.104	0.116	0.100	0.101	0.086	0.077	0.097	0.085	0.094	0.094	0.092	0.088	—	—	—	—
16	0.090	0.111	0.093	0.106	0.070	0.085	0.075	0.081	0.090	0.096	0.086	0.097	—	—	—	—
17	0.096	0.101	0.108	0.092	0.082	0.081	0.077	0.079	0.088	0.086	0.096	0.087	—	—	—	—
18	0.104	0.102	0.099	0.114	0.084	0.079	0.088	0.088	0.091	0.089	0.095	0.092	0.15	0.15	0.09	0.21
19	0.101	0.101	0.105	0.099	0.075	0.083	0.079	0.078	0.092	0.088	0.094	0.094	—	—	—	—
20	0.095	0.106	0.116	0.116	0.077	0.087	0.108	0.108	0.092	0.093	0.100	0.100	—	—	—	—
21	0.108	0.101	0.097	0.100	0.085	0.091	0.087	0.100	0.098	0.090	0.090	0.080	—	—	—	—
22	0.108	0.115	0.109	0.105	0.074	0.078	0.087	0.076	0.083	0.085	0.092	0.108	—	—	—	—
23	0.098	0.107	0.091	0.103	0.087	0.090	0.072	0.090	0.086	0.090	0.077	0.091	—	—	—	—
24	0.097	0.104	0.112	0.100	0.090	0.072	0.083	0.086	0.081	0.081	0.086	0.086	—	—	—	—
25	0.101	0.106	0.109	0.099	0.070	0.083	0.091	0.081	0.092	0.091	0.085	0.093	0.15	0.08	0.08	0.13
26	0.106	0.104	0.101	0.104	0.078	0.068	0.090	0.076	0.079	0.092	0.090	0.093	—	—	—	—
27	0.099	0.119	0.106	0.098	0.087	0.090	0.078	0.081	0.092	0.097	0.090	0.107	—	—	—	—
28	0.111	0.099	0.096	0.112	0.078	0.080	0.072	0.063	0.100	0.095	0.112	0.091	—	—	—	—
29	0.117	0.115	0.115	0.105	0.073	0.087	0.093	0.086	0.091	0.095	0.090	0.084	—	—	—	—
備考																