

浪江町仮設焼却施設 令和5年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.091	0.095	0.085	0.086	0.070	0.064	0.074	0.074	0.065	0.065	0.058	0.073	—	—	—	—
2	0.100	0.093	0.084	0.083	0.067	0.069	0.068	0.067	0.068	0.063	0.067	0.069	0.11	0.08	0.06	0.14
3	0.087	0.082	0.079	0.085	0.061	0.067	0.069	0.069	0.064	0.065	0.078	0.064	—	—	—	—
4	0.075	0.094	0.085	0.096	0.070	0.064	0.065	0.065	0.066	0.070	0.066	0.070	—	—	—	—
5	0.088	0.077	0.091	0.083	0.073	0.065	0.080	0.072	0.070	0.065	0.062	0.065	—	—	—	—
6	0.078	0.086	0.084	0.096	0.077	0.064	0.077	0.078	0.072	0.075	0.069	0.063	—	—	—	—
7	0.092	0.087	0.085	0.092	0.073	0.075	0.070	0.069	0.077	0.069	0.066	0.081	—	—	—	—
8	0.091	0.097	0.089	0.079	0.067	0.078	0.071	0.066	0.065	0.062	0.070	0.069	—	—	—	—
9	0.097	0.083	0.083	0.081	0.059	0.058	0.061	0.065	0.058	0.062	0.062	0.060	0.10	0.09	0.06	0.13
10	0.086	0.083	0.087	0.082	0.066	0.060	0.068	0.073	0.065	0.072	0.076	0.072	—	—	—	—
11	0.078	0.080	0.089	0.084	0.060	0.064	0.069	0.063	0.064	0.065	0.064	0.065	—	—	—	—
12	0.093	0.080	0.088	0.086	0.073	0.070	0.070	0.066	0.071	0.066	0.065	0.069	—	—	—	—
13	0.082	0.086	0.086	0.096	0.067	0.074	0.064	0.076	0.073	0.065	0.066	0.067	—	—	—	—
14	0.088	0.095	0.091	0.083	0.074	0.074	0.071	0.071	0.067	0.061	0.064	0.070	—	—	—	—
15	0.085	0.086	0.084	0.096	0.067	0.073	0.067	0.061	0.067	0.071	0.062	0.062	—	—	—	—
16	0.084	0.079	0.084	0.090	0.066	0.064	0.067	0.070	0.068	0.062	0.060	0.066	0.10	0.08	0.06	0.13
17	0.091	0.075	0.086	0.088	0.071	0.070	0.068	0.071	0.068	0.066	0.064	0.061	—	—	—	—
18	0.072	0.082	0.088	0.085	0.076	0.069	0.071	0.061	0.072	0.058	0.069	0.066	—	—	—	—
19	0.087	0.082	0.107	0.083	0.069	0.069	0.073	0.073	0.073	0.080	0.071	0.067	—	—	—	—
20	0.092	0.072	0.091	0.088	0.072	0.070	0.067	0.065	0.058	0.074	0.068	0.075	—	—	—	—
21	0.085	0.085	0.091	0.084	0.063	0.066	0.073	0.074	0.066	0.060	0.058	0.063	—	—	—	—
22	0.093	0.086	0.098	0.100	0.067	0.071	0.069	0.069	0.059	0.062	0.065	0.070	—	—	—	—
23	0.089	0.074	0.091	0.075	0.061	0.081	0.073	0.065	0.059	0.059	0.065	0.073	0.10	0.08	0.07	0.13
24	0.095	0.078	0.092	0.091	0.072	0.073	0.073	0.066	0.062	0.057	0.060	0.070	—	—	—	—
25	0.090	0.086	0.088	0.084	0.073	0.072	0.066	0.073	0.061	0.066	0.073	0.066	—	—	—	—
26	0.081	0.088	0.091	0.091	0.073	0.071	0.065	0.060	0.060	0.066	0.068	0.070	—	—	—	—
27	0.084	0.082	0.088	0.088	0.067	0.061	0.062	0.069	0.065	0.066	0.060	0.064	—	—	—	—
28	0.086	0.101	0.100	0.091	0.075	0.073	0.063	0.070	0.065	0.072	0.075	0.065	—	—	—	—

備考

浪江町仮設焼却施設 令和5年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設灰保管施設(その2) 北				仮設灰保管施設(その2) 西				仮設灰保管施設(その2) 南				仮設灰保管施設(その2) 東				仮設灰保管施設(その2) 業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.075	0.087	0.079	0.085	0.090	0.089	0.088	0.087	0.059	0.059	0.050	0.057	0.098	0.089	0.085	0.086	-	-	-	-
2	0.083	0.079	0.071	0.085	0.085	0.093	0.100	0.089	0.062	0.055	0.050	0.056	0.088	0.084	0.098	0.083	0.10	0.07	0.09	0.09
3	0.073	0.089	0.084	0.077	0.083	0.087	0.091	0.081	0.050	0.058	0.052	0.058	0.095	0.084	0.095	0.100	-	-	-	-
4	0.081	0.067	0.078	0.088	0.089	0.088	0.085	0.089	0.062	0.062	0.049	0.063	0.095	0.095	0.093	0.093	-	-	-	-
5	0.070	0.077	0.089	0.074	0.087	0.084	0.076	0.083	0.059	0.059	0.050	0.058	0.082	0.090	0.090	0.083	-	-	-	-
6	0.080	0.078	0.076	0.085	0.089	0.096	0.082	0.080	0.052	0.048	0.051	0.057	0.092	0.102	0.089	0.098	-	-	-	-
7	0.082	0.077	0.077	0.089	0.095	0.088	0.092	0.094	0.053	0.061	0.054	0.057	0.087	0.090	0.094	0.089	-	-	-	-
8	0.079	0.071	0.080	0.069	0.096	0.097	0.088	0.092	0.053	0.053	0.061	0.056	0.098	0.091	0.100	0.103	-	-	-	-
9	0.085	0.083	0.075	0.077	0.081	0.083	0.090	0.080	0.054	0.063	0.053	0.055	0.087	0.076	0.083	0.095	0.10	0.08	0.09	0.09
10	0.082	0.090	0.093	0.084	0.087	0.088	0.086	0.079	0.053	0.067	0.071	0.059	0.087	0.085	0.106	0.097	-	-	-	-
11	0.073	0.077	0.079	0.075	0.079	0.092	0.072	0.089	0.055	0.056	0.054	0.052	0.089	0.095	0.087	0.080	-	-	-	-
12	0.077	0.075	0.076	0.081	0.087	0.087	0.083	0.102	0.055	0.059	0.056	0.057	0.099	0.095	0.098	0.096	-	-	-	-
13	0.087	0.086	0.072	0.083	0.084	0.094	0.083	0.072	0.059	0.064	0.060	0.064	0.092	0.110	0.086	0.091	-	-	-	-
14	0.077	0.083	0.078	0.089	0.085	0.086	0.090	0.084	0.053	0.055	0.054	0.051	0.090	0.106	0.084	0.090	-	-	-	-
15	0.074	0.083	0.074	0.076	0.083	0.081	0.072	0.086	0.062	0.056	0.058	0.050	0.094	0.093	0.097	0.092	-	-	-	-
16	0.081	0.085	0.073	0.081	0.076	0.088	0.081	0.086	0.053	0.048	0.053	0.049	0.085	0.098	0.097	0.096	0.10	0.08	0.09	0.09
17	0.087	0.076	0.073	0.079	0.084	0.089	0.093	0.078	0.050	0.051	0.061	0.055	0.084	0.085	0.096	0.093	-	-	-	-
18	0.083	0.090	0.071	0.081	0.090	0.091	0.081	0.080	0.056	0.052	0.051	0.057	0.087	0.090	0.083	0.093	-	-	-	-
19	0.076	0.087	0.094	0.087	0.081	0.079	0.096	0.092	0.055	0.069	0.057	0.064	0.103	0.109	0.082	0.093	-	-	-	-
20	0.080	0.083	0.066	0.086	0.090	0.082	0.084	0.090	0.056	0.056	0.065	0.059	0.094	0.088	0.087	0.106	-	-	-	-
21	0.081	0.086	0.081	0.076	0.077	0.089	0.089	0.091	0.050	0.059	0.058	0.066	0.090	0.095	0.090	0.089	-	-	-	-
22	0.081	0.072	0.091	0.075	0.080	0.098	0.085	0.077	0.059	0.049	0.056	0.049	0.090	0.085	0.084	0.097	-	-	-	-
23	0.083	0.077	0.086	0.079	0.088	0.088	0.083	0.090	0.049	0.054	0.057	0.050	0.091	0.092	0.094	0.086	0.10	0.07	0.09	0.09
24	0.077	0.080	0.079	0.071	0.084	0.087	0.087	0.080	0.043	0.053	0.053	0.068	0.095	0.096	0.091	0.100	-	-	-	-
25	0.072	0.084	0.078	0.074	0.096	0.094	0.086	0.094	0.050	0.061	0.063	0.059	0.096	0.089	0.086	0.097	-	-	-	-
26	0.081	0.072	0.083	0.081	0.091	0.085	0.088	0.081	0.064	0.060	0.053	0.050	0.096	0.097	0.093	0.093	-	-	-	-
27	0.083	0.082	0.079	0.089	0.084	0.088	0.086	0.078	0.054	0.054	0.055	0.065	0.084	0.098	0.090	0.094	-	-	-	-
28	0.078	0.080	0.080	0.079	0.086	0.088	0.090	0.093	0.061	0.063	0.056	0.048	0.090	0.092	0.103	0.094	-	-	-	-

備考