楢葉町仮設焼却施設　平成　30　年度維持管理記録

	測定頻度	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
特定廃棄物処理量	—	処理量　ton	—	0.00	4,296.42	2,875.98	5,218.47	787.82	1,057.44	1,202.84	305.26	339.69	722.69	843.21	
燃焼ガス　※1		運転期間の平均値	—												
燃焼室温度	連続	測定結果　℃	800以上	（休炉中）	941	960	942	941	937	951	937	952	967	968	
集じん装置No.1入口温度	連続	測定結果　℃	200以下		180	180	180	180	179	180	179	180	180	180	
煙突一酸化炭素濃度	連続	測定結果　ppm	100以下		1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
たい積したばいじん	—	冷却設備	—	冷却設備および排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設焼却炉稼働中は自動で行われる。											
の除去を行った日	—	排ガス処理設備	—												
排ガス中の ダイオキシン類濃度 ※2	1回/年	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	--	5月16日	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		測定結果通知日	—	--	5月31日	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		測定結果　ng-TEQ/m^3_N	0.1以下	--	0.00069	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
排ガス中のばい煙量	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
またはばい煙濃度 ※3		排ガス採取日	—	（休炉中）	5月15日	6月5日	7月10日	8月2日	9月24日	10月21日	11月15日	12月16日	1月11日	2月14日	
		測定結果通知日	—		6月1日	6月26日	7月26日	8月27日	10月3日	11月2日	11月30日	1月8日	1月25日	2月26日	
硫黄酸化物		測定結果　ppm	100以下		20	11	35	7.6	15	43	20	0.9	4.5	20	
ばいじん		測定結果　g/m^3_N	0.02以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩化水素		測定結果　mg/m^3_N	244以下		1.1	0.9	0.5	0.7	13	2.2	5.2	1.1	0.5	17	
窒素酸化物		測定結果　ppm	250以下		120	100	120	96	86	130	87	110	110	89	
排ガス中の	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
放射性物質濃度		排ガス採取日	—	（休炉中）	5月15日	6月5日	7月10日	8月2日	9月24日	10月21日	11月15日	12月16日	1月11日	2月14日	
		測定結果通知日	—		5月23日	6月11日	7月17日	8月9日	10月1日	10月25日	11月21日	12月20日	1月18日	2月21日	
放射性物質濃度　※4		測定結果　^{134}Cs Bq/m^3	※5		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		測定結果　^{137}Cs Bq/m^3			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		測定結果　合計 Bq/m^3			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。
※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「--」を記載している。
※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。
※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。
※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、^{134}Cs濃度(Bq/m^3)/20(Bq/m^3)+^{137}Cs濃度(Bq/m^3)/30(Bq/m^3)で算出される値が1以下である。