

## 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日:平成29年6月2日(金)天候(晴)

点検実施者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
コンクリート堰堤	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	✓			
	堤体の沈下・浮上	✓			
	堤体の変位・変形	✓			
浸出水調整槽	打継目からの漏水	✓			
	本体のひび割れ、亀裂、漏水	✓			
	本体の沈下・浮上	✓			
	本体の変位・変形	✓			
土堰	崩壊	✓			
	土堰堤法面 湧水、流水による浸食	✓			
	堰堤の不等沈下	✓			
堤	補強材 植栽	法枠の破損、変形、老朽化 植生の活力(葉色、密度、病害虫)	✓ ✓		
		雑草・雜木の繁茂	✓		
雨水排水施設	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓		
		土砂の堆積	✓		
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓		
遮水工	調整池	流入管の損傷	✓		
		土砂の堆積	✓		
		調整池側面の浸食	✓		
漏水検知システム	シート・保護マット表面	異常な伸び	✓		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓		
		接合部の剥がれ、口あき	✓		
		滯水、湧水	✓		
		押し出し(浮き上がり)	✓		
		ガス噴出	✓		
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	✓		
	シート固定工	雑草の生育	✓		
		亀裂・クラック	✓		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓		
	地下水管理	遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓		
		シート固定工から遮水シートの抜け	✓		
		シート固定工の損傷	✓		
	電気式漏水検知システム	漏水管理	/		
		動作確認	/		
	地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定)	✓	76.7 ms/m	

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認	
浸出水集排水施設	豎管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓				
		滯水、湧水	✓				
		降雨時の排水状況	✓				
	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプの作動状態	✓				
水処理施設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプ類の作動状態	✓				
トラックスケール・受付事務所	計量機器の作動状態						
	床面の清掃		✓				
洗車場設備	洗車場	構造物の状況	✓				
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓				
		給水設備の状況	✓				
		洗車場設備周囲の清掃	A M ✓	P M ✓			
	高压洗浄機	高压洗浄機の作動状況					
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	水槽の水位、給水、送電の状況					
		清掃状況(路面の土砂等の除去)	A M ✓	P M ✓			
		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓				
		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓				
門扉設備		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓				
処分場周辺の防護フェンス		動作確認、破損、汚れ等	✓				
ライフライン	給水設備	状況	✓				
	浄化槽設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓				
	電気・通信設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓				
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓				
	電気・通信設備	架空線部の状況	✓				

## 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日:平成29年6月9日(金)天候(晴)

点検実施者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
コンクリート堰堤	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	✓			
	堤体の沈下・浮上	✓			
	堤体の変位・変形	✓			
浸出水調整槽	打継目からの漏水	✓			
	本体のひび割れ、亀裂、漏水	✓			
	本体の沈下・浮上	✓			
	本体の変位・変形	✓			
土堰堤法面	崩壊	✓			
	湧水、流水による浸食	✓			
	堰堤の不等沈下	✓			
堤補強材	法枠の破損、変形、老朽化	✓			
	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	✓			
	雑草・雜木の繁茂	✓			
雨水排水施設	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓			
	U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓			
	土砂の堆積	✓			
	グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓			
外周水路	流入管の損傷	✓			
	土砂の堆積	✓			
	調整池側面の浸食	✓			
遮水シート・保護マット表面	異常な伸び	✓			
	膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓			
	接合部の剥がれ、口あき	✓			
	滯水、湧水	✓			
	押し出し(浮き上がり)	✓			
	ガス噴出	✓			
	穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	✓			
工	雑草の生育	✓			
	亀裂・クラック	✓			
	持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓			
	遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓			
	シート固定工から遮水シートの抜け	✓			
漏水検知システム	シート固定工の損傷	✓			
	電気式漏水検知システム	漏水管理	/		
	動作確認	/			
地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定)	✓	77.8 ms/m		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認	
浸出水集排水施設	豊管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓				
		滯水、湧水	✓				
		降雨時の排水状況	✓				
	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプの作動状態	✓				
水処理施設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプ類の作動状態	✓				
トラックスケール・受付事務所	計量機器の作動状態						
	床面の清掃		✓				
洗車場設備	洗車場	構造物の状況	✓				
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓				
		給水設備の状況	✓				
		洗車場設備周囲の清掃	A M ✓   P M ✓				
	高压洗浄機	高压洗浄機の作動状況					
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	水槽の水位、給水、送電の状況					
		清掃状況(路面の土砂等の除去)	A M ✓   P M ✓				
		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓				
		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓				
ガードレール、カーブミラーの損傷		✓					
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	✓				
処分場周辺の防護フェンス		状況	✓				
ライフライン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓				
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓				
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓				
		架空線部の状況	✓				

## 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日:平成29年6月16日(金)天候(曇)

点検実施者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認	
コンクリート堰堤	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	✓				
	堤体の沈下・浮上	✓				
	堤体の変位・変形	✓				
浸出水調整槽	打継目からの漏水	✓				
	本体のひび割れ、亀裂、漏水	✓				
	本体の沈下・浮上	✓				
	本体の変位・変形	✓				
土堰	崩壊	✓				
	土堰堤法面 湧水、流水による浸食	✓				
	堰堤の不等沈下	✓				
堤	補強材 植栽	法枠の破損、変形、老朽化 植生の活力(葉色、密度、病害虫)	✓ ✓			
	雑草・雜木の繁茂	✓				
雨水排水施設	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓			
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓			
		土砂の堆積	✓			
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓			
遮水工	シート・保護マット表面	流入管の損傷	✓			
		土砂の堆積	✓			
		調整池側面の浸食	✓			
漏水検知システム		異常な伸び	✓			
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓			
		接合部の剥がれ、口あき	✓			
		滯水、湧水	✓			
		押し出し(浮き上がり)	✓			
		ガス噴出	/			
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	✓			
		雑草の生育	✓			
		亀裂・クラック	✓			
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓			
シート固定工	遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓				
	シート固定工から遮水シートの抜け	✓				
	シート固定工の損傷	✓				
電気式漏水検知システム	漏水管理	/				
	動作確認	/				
地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定)	✓	78.6 ms/m			

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認	
浸出水	堅管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓				
		滯水、湧水	✓				
		降雨時の排水状況	✓				
集排水施設	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプの作動状態	✓				
水処理施設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプ類の作動状態	✓				
トラックスケール・受付事務所		計量機器の作動状態					
		床面の清掃	✓				
洗車設備	洗車場	構造物の状況	✓				
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓				
		給水設備の状況	✓				
		洗車場設備周囲の清掃	A M ✓   P M ✓				
道路	高压洗浄機	高压洗浄機の作動状況					
		水槽の水位、給水、送電の状況					
門扉設備	搬入道路、土取場道路、場内道路	清掃状況(路面の土砂等の除去)	A M ✓   P M ✓				
		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓				
		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓				
		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓				
処分場周辺の防護フェンス		動作確認、破損、汚れ等	✓				
ライフライン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓				
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓				
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓				
		架空線部の状況	✓				

## 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日:平成21年6月23日(金)天候(晴)

点検実施者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
コンクリート堰堤	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	/			
	堤体の沈下・浮上	✓			
	堤体の変位・変形	✓			
浸出水調整槽	打継目からの漏水	✓			
	本体のひび割れ、亀裂、漏水	✓			
	本体の沈下・浮上	✓			
	本体の変位・変形	✓			
土堰	崩壊	/			
	土壌堤法面 湧水、流水による浸食	✓			
	堰堤の不等沈下	✓			
堤	補強材	法枠の破損、変形、老朽化	✓		
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	/		
雨水排水施設	雜草・雜木の繁茂	✓			
	小段水路の損傷、雜草の繁茂	✓			
	U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓			
	土砂の堆積	✓			
施設	グレーティング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓			
	流入管の損傷	✓			
	調整池	土砂の堆積	✓		
	調整池側面の浸食	✓			
遮水工	シート・保護マット表面	異常な伸び	✓		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓		
		接合部の剥がれ、口あき	✓		
		滯水、湧水	✓		
		押し出し(浮き上がり)	✓		
		ガス噴出	✓		
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	✓		
漏水検知システム	シート固定工	雜草の生育	✓		
		亀裂・クラック	✓		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓		
		シート固定工から遮水シートの抜け	✓		
漏水検知システム	地下水管理	シート固定工の損傷	✓		
		漏水管理	/		
		動作確認	/		
漏水検知システム	地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定)	✓	78.1 ms/m	

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
浸出水集排水施設	堅管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓		
		滯水、湧水	✓		
		降雨時の排水状況	✓		
	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓		
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓		
		本体の沈下、浮き上がり	✓		
		本体の変位・変形	✓		
		送水ポンプの作動状態	✓		
	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓		
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓		
		本体の沈下、浮き上がり	✓		
		本体の変位・変形	✓		
		送水ポンプ類の作動状態	✓		
トラックスケール・受付事務所	計量機器の作動状態	✓			
	床面の清掃	✓			
洗車場設備	洗車場	構造物の状況	✓		
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓		
		給水設備の状況	✓		
		洗車場設備周囲の清掃	A M P Y		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機の作動状況			
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	水槽の水位、給水、送電の状況			
		清掃状況(路面の土砂等の除去)	A M P Y		
		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓		
		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓		
門扉設備	ガードレール、カーブミラーの損傷		✓		
	動作確認、破損、汚れ等		✓		
処分場周辺の防護フェンス		状況	✓		
ライフライン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓		
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓		
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓		
		架空線部の状況	✓		

## 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日:平成21年6月30日(金)天候(晴)

点検実施者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
コンクリート堰堤	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	✓			
	堤体の沈下・浮上	✓			
	堤体の変位・変形	✓			
浸出水調整槽	打継目からの漏水	✓			
	本体のひび割れ、亀裂、漏水	✓			
	本体の沈下・浮上	✓			
	本体の変位・変形	✓			
土堰	崩壊	✓			
	土堰堤法面 湧水、流水による浸食	✓			
	堰堤の不等沈下	✓			
堤	補強材 植栽	法枠の破損、変形、老朽化 植生の活力(葉色、密度、病害虫) 雑草・雜木の繁茂	✓ ✓ ✓		
	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓		
		土砂の堆積	✓		
雨水排水施設	調整池	グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 流入管の損傷	✓ ✓		
		土砂の堆積	✓		
		調整池側面の浸食	✓		
遮水工	シート・保護マット表面	異常な伸び 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ 接合部の剥がれ、口あき 滯水、湧水 押し出し(浮き上がり) ガス噴出 穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷 雑草の生育	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
		亀裂・クラック	✓		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓		
		シート固定工から遮水シートの抜け	✓		
		シート固定工の損傷	✓		
	電気式漏水検知システム	漏水管理	斜線		
		動作確認	斜線		
		地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定)	✓ 77.6 ms/m	

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認	
浸出水集排水施設	堅管、ガス抜き管	亀裂、陥没	/			
		滯水、湧水	/			
		降雨時の排水状況	/			
	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	/			
		本体のクラック、亀裂、漏水	/			
		本体の沈下、浮き上がり	/			
		本体の変位・変形	/			
		送水ポンプの作動状態	/			
	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	/			
		本体のクラック、亀裂、漏水	/			
		本体の沈下、浮き上がり	/			
		本体の変位・変形	/			
		送水ポンプ類の作動状態	/			
トラックスケール・受付事務所	計量機器の作動状態	/				
	床面の清掃	/				
洗車場設備	洗車場	構造物の状況	/			
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	/			
		給水設備の状況	/			
	高圧洗浄機	洗車場設備周囲の清掃	A M / P M			
		高圧洗浄機の作動状況	/			
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	水槽の水位、給水、送電の状況	/			
		清掃状況(路面の土砂等の除去)	A M / P M			
		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	/			
		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	/			
ガードレール、カーブミラーの損傷		/				
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	/			
処分場周辺の防護フェンス		状況	/			
ライフライン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	/			
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	/			
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況	/			
		架空線部の状況	/			