

特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日：令和4年6月3日(金)天候(晴)

点検実施者：

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
コンクリート堰堤	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	✓			
	堤体の沈下・浮上	✓			
	堤体の変位・変形	✓			
浸出水調整槽	打継目からの漏水	✓			
	本体のひび割れ、亀裂、漏水	✓			
	本体の沈下・浮上	✓			
	本体の変位・変形	✓			
土堰堤	崩壊	✓			
	土堰堤法面 湧水、流水による浸食	✓			
	堰堤の不等沈下	✓			
	補強材 法枠の破損、変形、老朽化	✓			
	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	✓			
	雑草・雜木の繁茂	✓			
雨水排水施設	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓		
		土砂の堆積	✓		
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓		
		キャッピングシート	✓		
	調整池	流入管の損傷	✓		
		土砂の堆積	✓		
		調整池側面の浸食	✓		
遮水工	シート・保護マット表面	異常な伸び	✓		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓		
		接合部の剥がれ、口あき	✓		
		滯水、湧水	✓		
		押し出し(浮き上がり)	✓		
		ガス噴出	✓		
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	✓		
		雑草の生育	✓		
	シート固定工	亀裂・クラック	✓		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓		
		シート固定工から遮水シートの抜け	✓		
		シート固定工の損傷	✓		
漏水検知システム	電気式漏水検知システム	漏水管理	—		
		動作確認	—		
	地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定 単位:mS/m)	✓	76.0	

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認
浸出水集排水施設	堅管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓			
		滯水、湧水	✓			
		降雨時の排水状況	✓			
水処理施設	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓			
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
		本体の沈下、浮き上がり	✓			
		本体の変位・変形	✓			
		送水ポンプの作動状態	✓			
トラックスケール・受付事務所	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓			
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
		本体の沈下、浮き上がり	✓			
		本体の変位・変形	✓			
		送水ポンプ類の作動状態	✓			
洗車設備	洗車場	計量機器の作動状態	✓			
		床面の清掃	✓			
		構造物の状況	✓			
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓			
	高压洗浄機	給水設備の状況	✓			
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	洗車場設備周囲の清掃	A M ✓	P M ✓		
		高压洗浄機の作動状況	✓			
		水槽の水位、給水、送電の状況	✓			
		清掃状況(路面の土砂等の除去)	A M ✓	P M ✓		
門扉設備	処分場周辺の防護フェンス	路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓			
		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓			
		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓			
		動作確認、破損、汚れ等	✓			
ライフライン	給水設備	状況	✓			
	浄化槽設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓			
	電気・通信設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓			
		埋設部の陥没等の状況	✓			
		架空線部の状況	✓			

特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日: 令和4年 6月 10日 (金) 天候(晴)

点検実施者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
コンクリート堰堤	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	✓			
	堤体の沈下・浮上	✓			
	堤体の変位・変形	✓			
浸出水調整槽	打継目からの漏水	✓			
	本体のひび割れ、亀裂、漏水	✓			
	本体の沈下・浮上	✓			
	本体の変位・変形	✓			
土 壁 堤	崩壊	✓			
	土堰堤法面 湧水、流水による浸食	✓			
	堰堤の不等沈下	✓			
	補強材 法枠の破損、変形、老朽化	✓			
	植栽 植生の活力(葉色、密度、病害虫)	✓			
	雑草・雜木の繁茂	✓			
雨 水 排 水 施 設	外周水路 小段水路の損傷、雑草の繁茂 U字溝の目地ずれ、不等沈下 土砂の堆積 グレーティング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 キャッピングシート	✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
	調整池 流入管の損傷 土砂の堆積 調整池側面の浸食	✓			
		✓			
		✓			
遮 水 工	シート・保護マット表面 異常な伸び 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ 接合部の剥がれ、口あき 滯水、湧水 押し出し(浮き上がり) ガス噴出 穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷 雑草の生育	✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
	シート固定工 亀裂・クラック 持ち上がり、陥没、傾斜、移動 遮水シートや周辺地盤との間に隙間 シート固定工から遮水シートの抜け シート固定工の損傷	✓			
		✓			
		✓			
漏水検知システム	電気式漏水検知システム 漏水管理	—			
	動作確認	—			
	地下水管理 地下水水質(電気伝導率測定 単位:mS/m)	✓	75.6		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認	
浸出水集排水施設	堅管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓				
		滯水、湧水	✓				
		降雨時の排水状況	✓				
	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプの作動状態	✓				
水処理施設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプ類の作動状態	✓				
トラックスケール・受付事務所	計量機器の作動状態		✓				
	床面の清掃		✓				
洗車設備	洗車場	構造物の状況	✓				
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓				
		給水設備の状況	✓				
		洗車場設備周囲の清掃	A M ✓	P M ✓			
	高压洗浄機	高压洗浄機の作動状況	✓				
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	水槽の水位、給水、送電の状況	✓				
		清掃状況(路面の土砂等の除去)	A M ✓	P M ✓			
		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓				
		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓				
門扉設備		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓				
処分場周辺の防護フェンス		動作確認、破損、汚れ等	✓				
ライフライン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓				
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓				
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓				
		架空線部の状況	✓				

特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日：令和4年6月11日(金)天候(晴)

点検実施者：

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
コンクリート堰堤	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	✓			
	堤体の沈下・浮上	✓			
	堤体の変位・変形	✓			
浸出水調整槽	打継目からの漏水	✓			
	本体のひび割れ、亀裂、漏水	✓			
	本体の沈下・浮上	✓			
	本体の変位・変形	✓			
土堰堤	崩壊	✓			
	土堰堤法面 湧水、流水による浸食	✓			
	堰堤の不等沈下	✓			
	補強材 法枠の破損、変形、老朽化	✓			
	植栽 植生の活力(葉色、密度、病害虫)	✓			
	雑草・雜木の繁茂	✗			
雨水排水施設	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✗		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✗		
		土砂の堆積	✗		
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✗		
		キャッピングシート	✗		
	調整池	流入管の損傷	✗		
		土砂の堆積	✗		
		調整池側面の浸食	✗		
遮水工	シート・保護マット表面	異常な伸び	✓		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓		
		接合部の剥がれ、口あき	✓		
		滯水、湧水	✓		
		押し出し(浮き上がり)	✓		
		ガス噴出	✗		
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	✗		
		雑草の生育	✓		
	シート固定工	亀裂・クラック	✓		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓		
		シート固定工から遮水シートの抜け	✓		
		シート固定工の損傷	✓		
漏水検知システム	電気式漏水検知システム	漏水管理	—		
		動作確認	—		
	地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定 単位:mS/m)	✓	75.1	

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認	
浸出水集排水施設	豎管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓				
		滯水、湧水	✓				
		降雨時の排水状況	✓				
	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプの作動状態	✓				
水処理施設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプ類の作動状態	✓				
トラックスケール・受付事務所	計量機器の作動状態		✓				
	床面の清掃		✓				
洗車設備	洗車場	構造物の状況	✓				
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓				
		給水設備の状況	✓				
		洗車場設備周囲の清掃	A M ✓	P M ✓			
	高圧洗浄機	高圧洗浄機の作動状況	✓				
		水槽の水位、給水、送電の状況	✓				
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	清掃状況(路面の土砂等の除去)	✓	✓			
		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓				
		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓				
		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓				
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	✓				
処分場周辺の防護フェンス		状況	✓				
ライフライン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓				
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓				
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓				
		架空線部の状況	✓				

特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日: 令和4年6月24日 (A) 天候(晴)

点検実施者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
コンクリート堤体	堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	✓			
	堤体の沈下・浮上	✓			
	堤体の変位・変形	✓			
浸出水調整槽	打継目からの漏水	✓			
	本体のひび割れ、亀裂、漏水	✓			
	本体の沈下・浮上	✓			
	本体の変位・変形	✓			
土 壁 堤	崩壊	✓			
	土堰堤法面 湧水、流水による浸食	✓			
	堰堤の不等沈下	✓			
	補強材 法枠の破損、変形、老朽化	✓			
	植栽 植生の活力(葉色、、密度、病害虫) 雑草・雜木の繁茂	✓			
雨水排水施設	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓		
		土砂の堆積	✓		
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓		
		キャッピングシート	✓		
	調整池	流入管の損傷	✓		
		土砂の堆積	✓		
		調整池側面の浸食	✓		
遮水工	シート・保護マット表面	異常な伸び	✓		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓		
		接合部の剥がれ、口あき	✓		
		滯水、湧水	✓		
		押し出し(浮き上がり)	✓		
		ガス噴出	✓		
		穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷	✓		
		雑草の生育	✓		
	シート固定工	亀裂・クラック	✓		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓		
		シート固定工から遮水シートの抜け	✓		
		シート固定工の損傷	✓		
漏水検知システム	電気式漏水検知システム	漏水管理	—		
	動作確認	—			
	地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定 単位:mS/m)	✓	73.8	

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認	
浸出水集排水施設	堅管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓				
		滯水、湧水	✓				
		降雨時の排水状況	✓				
水処理施設	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプの作動状態	✓				
トラックスケール・受付事務所		打継ぎ目からの漏水	✓				
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓				
		本体の沈下、浮き上がり	✓				
		本体の変位・変形	✓				
		送水ポンプ類の作動状態	✓				
洗車設備	洗車場	計量機器の作動状態	✓				
		床面の清掃	✓				
		構造物の状況	✓				
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓				
	高压洗浄機	給水設備の状況	✓				
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	洗車場設備周囲の清掃	A M ✓	P M ✓			
		高压洗浄機の作動状況	✓				
		水槽の水位、給水、送電の状況	✓				
		清掃状況(路面の土砂等の除去)	✓	PM ✓			
門扉設備		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓				
処分場周辺の防護フェンス		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓				
ガードレール、カーブミラーの損傷		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓				
動作確認、破損、汚れ等			✓				
状況			✓				
ライフライン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓				
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓				
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓				
		架空線部の状況	✓				