

仮設焼却施設周辺の空間線量率

平成26年7月

単位: $\mu\text{Sv}/\text{時間}$

日付	空間線量率測定																	備考
	施設内(境界含む)										施設周辺							
	貯留ヤード	バグフィルタ横	排突横	セメント固型化室前室	事務所内	貯留ヤード北側	貯留ヤード北西側(仮置場看板付近)	排突南西側	焼却炉東側	モニタリングポスト(施設入口)	施設東側120m	施設南側120m	施設西側120m	施設北側120m	村道石久保線起点	村道石久保線終点	青生野協業和牛組合管理棟前	
1	0.15	0.16	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.14	0.14	0.16	0.12	0.12	0.15	
2	0.16	0.15	0.09	0.12	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	
3	0.13	0.15	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	
4	0.15	0.15	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	
7	0.16	0.14	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	
8	0.15	0.15	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.12	0.13	0.15	0.16	0.13	0.13	0.15	
9	0.16	0.17	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	
10	0.15	0.16	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	
11	0.16	0.15	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.12	/	/	/	/	/	/	/	
12																		
13																		
14																		
15																		

注: データは、当日15:00現在の測定値。

※: モニタリングポストのデータは、日平均値。(ただし、11日は当日15:00現在の測定値。)

※: 施設周辺(モニタリングポストは除く)のデータは、原則、週1毎の測定となります。