

双葉町仮設焼却第一施設 令和 8 年度維持管理記録

	測定頻度	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
特定廃棄物処理量	—	処理量 ton	—	3,477.18	3,385.19	2,170.64									
一般廃棄物処理量	—	処理量 ton	—	0.00	0.00	0.00									
産業廃棄物処理量	—	処理量 ton	—	0.00	352.14	475.37									
燃焼ガス ※1		運転期間の平均値	—												
燃焼室温度	連続	測定結果 °C	800以上	939	933	939									
集じん装置No.1入口温度	連続	測定結果 °C	200以下	180	180	180									
煙突一酸化炭素濃度	連続	測定結果 ppm	100以下	2	1	0									
たい積したばいじん	—	冷却設備	—	冷却設備および排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設焼却炉稼働中は自動で行われる。											
の除去を行った日	—	排ガス処理設備	—												
排ガス中の ダイオキシン類濃度 ※2	1回/年	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	4月21日	--	--									
		測定結果通知日	—	5月8日	--	--									
		測定結果 ng-TEQ/m ³ _N	0.1以下	0.00012	--	--									
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度 ※3	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	4月21日	5月13日	6月5日									
		測定結果通知日	—	5月11日	5月27日	6月25日									
		硫黄酸化物	測定結果 ppm	200以下	1	10	8								
		ばいじん	測定結果 g/m ³ _N	0.04以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
		塩化水素	測定結果 mg/m ³ _N	122以下	6	69	63								
		窒素酸化物	測定結果 ppm	250以下	100	100	88								
		排ガス中の 放射性物質濃度	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突									
排ガス採取日	—			4月21日	5月13日	6月5日									
測定結果通知日	—			5月11日	5月27日	6月25日									
放射性物質濃度 ※4	測定結果			¹³⁴ Cs Bq/m ³	※5	ND	ND	ND							
				¹³⁷ Cs Bq/m ³		ND	ND	ND							
				合計 Bq/m ³		ND	ND	ND							

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。

※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「--」を記載している。

※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。

※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。

※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、¹³⁴Cs濃度(Bq/m³)/20(Bq/m³)+¹³⁷Cs濃度(Bq/m³)/30(Bq/m³)で算出される値が1以下である。