

双葉町仮設灰処理第二施設 令和7年度維持管理記録(1号炉)

	測定頻度	項目	基準値	4月(※6)	5月(※6)	6月(※6)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
特定廃棄物等処理量	—	処理量 ton	—	--	--	--	383.33	926.71	1,089.37	1,322.57					
燃焼ガス ※1		運転期間の平均値	—												
燃焼室温度	連続	測定結果 °C	800以上	--	--	--	841	841	840	839					
集じん装置No.1入口温度	連続	測定結果 °C	200以下	--	--	--	180	180	180	180					
煙突一酸化炭素濃度	連続	測定結果 ppm	100以下	--	--	--	1	1	1	1					
たい積したばいじんの除去を行った日	—	冷却設備	—	冷却設備および排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設灰溶融炉稼働中は自動で行われる。											
	—	排ガス処理設備	—												
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※2	1回/年	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	--	--	--	--	--	9月5日	--					
		測定結果通知日	—	--	--	--	--	--	9月29日	--					
		測定結果 ng-TEQ/m ³ N	0.1以下	--	--	--	--	--	0.00000019	--					
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度 ※3	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	--	--	--	7月28日	8月22日	9月4日	10月7日					
		測定結果通知日	—	--	--	--	8月19日	9月8日	9月29日	10月28日					
		測定結果 ppm	200以下	--	--	--	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6未満					
		測定結果 g/m ³ N	0.08以下	--	--	--	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満					
		測定結果 mg/m ³ N	162以下	--	--	--	0.6未満	0.6未満	0.7	0.7未満					
		測定結果 ppm	250以下	--	--	--	40	40	39	40					
排ガス中の放射性物質濃度	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	--	--	--	7月28日	8月22日	9月4日	10月7日					
		測定結果通知日	—	--	--	--	8月4日	9月1日	9月12日	10月16日					
		測定結果	¹³⁴ Cs Bq/m ³	--	--	--	ND	ND	ND	ND					
			¹³⁷ Cs Bq/m ³	※5	--	--	ND	ND	ND	ND					
			合計 Bq/m ³	--	--	--	ND	ND	ND	ND					

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。

※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「—」を記載している。

※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。

※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。

※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、¹³⁴Cs濃度(Bq/m³)/20(Bq/m³)+¹³⁷Cs濃度(Bq/m³)/30(Bq/m³)で算出される値が1以下である。

※6 4月、5月、6月は休炉中のため、排ガスの測定は実施していない。