

双葉町仮設灰処理第二施設 令和 7 年度維持管理記録(2号炉)

	測定頻度	項目	基準値	4月(※6)	5月(※6)	6月(※6)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
特定廃棄物等処理量	—	処理量 ton	—	--	--	--	613.35	1,088.21	759.68	1,501.53	1,215.85	1,224.90	1,201.14	1,310.27	333.28	
燃焼ガス ※1		運転期間の平均値	—													
	連続	燃焼室温度 °C	800以上	--	--	--	838	839	837	838	848	852	845	847	842	
	連続	集じん装置No.1入口温度 °C	200以下	--	--	--	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	連続	煙突一酸化炭素濃度 ppm	100以下	--	--	--	1	2	2	2	2	4	3	4	2	
たい積したばいじんの除去を行った日	—	冷却設備	—	冷却設備および排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設灰熔融炉稼働中は自動で行われる。												
	—	排ガス処理設備	—													
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※2	1回/年	排ガス採取位置	—	煙突												
		排ガス採取日	—	--	--	--	--	--	9月7日	--	--	--	--	--	--	--
		測定結果通知日	—	--	--	--	--	--	9月29日	--	--	--	--	--	--	--
		測定結果 ng-TEQ/m ³ _N	0.1以下	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--	--	--	--
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度 ※3	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突												
		排ガス採取日	—	--	--	--	7月29日	8月1日	9月6日	10月8日	11月9日	12月5日	1月15日	2月4日	3月3日	
		測定結果通知日	—	--	--	--	8月19日	8月29日	9月29日	10月28日	11月28日	12月25日	2月3日	2月26日	3月26日	
		測定結果 ppm	200以下	--	--	--	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	41	17	0.9	0.6未満	0.5未満	
		測定結果 g/m ³ _N	0.08以下	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	
		測定結果 mg/m ³ _N	162以下	--	--	--	0.6未満	0.6未満	0.6	0.6未満	32	9.4	0.7	0.7	1.1	
測定結果 ppm	250以下	--	--	--	40	41	39	41	37	41	39	28	38			
排ガス中の放射性物質濃度	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突												
		排ガス採取日	—	--	--	--	7月29日	8月1日	9月6日	10月8日	11月9日	12月5日	1月15日	2月4日	3月3日	
		測定結果通知日	—	--	--	--	8月4日	8月7日	9月12日	10月16日	11月13日	12月11日	1月22日	2月13日	3月9日	
		測定結果	¹³⁴ Cs Bq/m ³	※5	--	--	--	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			¹³⁷ Cs Bq/m ³		--	--	--	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
合計 Bq/m ³	--		--		--	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。

※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「—」を記載している。

※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。

※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。

※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、 ^{134}Cs 濃度(Bq/m³)/20(Bq/m³)+ ^{137}Cs 濃度(Bq/m³)/30(Bq/m³)で算出される値が1以下である。

※6 4月、5月、6月は休炉中のため、排ガスの測定は実施していない。