

双葉町仮設灰処理第二施設 令和 8 年度維持管理記録(1号炉)

	測定頻度	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
特定廃棄物等処理量	—	処理量 ton	—	1,546.13	1,516.23	1,651.47	1,859.26								
燃焼ガス ※1		運転期間の平均値	—												
	連続	燃焼室温度 °C	800以上	840	837	836	838								
	連続	集じん装置No.1入口温度 °C	200以下	180	180	180	180								
	連続	煙突一酸化炭素濃度 ppm	100以下	0	0	0	1								
たい積したばいじん の除去を行った日	—	冷却設備	—	冷却設備および排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設灰熔融炉稼働中は自動で行われる。											
	—	排ガス処理設備	—												
排ガス中の ダイオキシン類濃度 ※2	1回/年	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	--	--	--	7月6日								
		測定結果通知日	—	--	--	--	7月30日								
		測定結果 ng-TEQ/m ³ _N	0.1以下	--	--	--	0.0000053								
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度 ※3	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	4月15日	5月10日	6月7日	7月7日								
		測定結果通知日	—	5月7日	5月29日	6月29日	7月31日								
硫黄酸化物		測定結果 ppm	200以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	55								
ばいじん		測定結果 g/m ³ _N	0.08以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
塩化水素		測定結果 mg/m ³ _N	162以下	1.5	1.0	0.6	0.6未満								
窒素酸化物		測定結果 ppm	250以下	32	34	31	32								
排ガス中の 放射性物質濃度	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	4月15日	5月10日	6月7日	7月7日								
		測定結果通知日	—	4月22日	5月14日	6月17日	7月14日								
放射性物質濃度 ※4		測定結果	¹³⁴ Cs Bq/m ³	ND	ND	ND	ND								
			¹³⁷ Cs Bq/m ³	ND	ND	ND	ND								
			合計 Bq/m ³	ND	ND	ND	ND								

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。

※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「—」を記載している。

※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。

※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。

※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、¹³⁴Cs濃度(Bq/m³)/20(Bq/m³)+¹³⁷Cs濃度(Bq/m³)/30(Bq/m³)で算出される値が1以下である。