

双葉町仮設灰処理第二施設 令和 8 年度維持管理記録(2号炉)

	測定頻度	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
特定廃棄物等処理量	—	処理量 ton	—	1,505.88	1,175.50	1,842.66	1,867.21								
燃焼ガス ※1		運転期間の平均値	—												
燃焼室温度	連続	測定結果 °C	800以上	839	835	837	843								
集じん装置No.1入口温度	連続	測定結果 °C	200以下	180	180	180	180								
煙突一酸化炭素濃度	連続	測定結果 ppm	100以下	2	0	0	4								
たい積したばいじん の除去を行った日	—	冷却設備	—	冷却設備および排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設灰熔融炉稼働中は自動で行われる。											
	—	排ガス処理設備	—												
排ガス中の ダイオキシン類濃度 ※2	1回/年	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	--	--	--	7月4日								
		測定結果通知日	—	--	--	--	7月30日								
		測定結果 ng-TEQ/m ³ _N	0.1以下	--	--	--	0.00000015								
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度 ※3	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	4月9日	5月15日	6月10日	7月3日								
		測定結果通知日	—	5月7日	5月29日	6月29日	7月31日								
硫黄酸化物		測定結果 ppm	200以下	4.1	0.6未満	0.5	0.5未満								
ばいじん		測定結果 g/m ³ _N	0.08以下	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満								
塩化水素		測定結果 mg/m ³ _N	162以下	0.7	0.7	1.3	0.6未満								
窒素酸化物		測定結果 ppm	250以下	34	44	41	40								
排ガス中の 放射性物質濃度	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	4月9日	5月15日	6月10日	7月3日								
		測定結果通知日	—	4月16日	5月21日	6月17日	7月14日								
放射性物質濃度 ※4		測定結果 ¹³⁴ Cs Bq/m ³	※5	ND	ND	ND	ND								
		¹³⁷ Cs Bq/m ³		ND	ND	ND	ND								
		合計 Bq/m ³		ND	ND	ND	ND								

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。

※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「—」を記載している。

※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。

※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。

※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、 ^{134}Cs 濃度(Bq/m³)/20(Bq/m³)+ ^{137}Cs 濃度(Bq/m³)/30(Bq/m³)で算出される値が1以下である。