

南相馬市仮設焼却施設1号炉 平成29年11月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.145	0.144	0.145	0.145	0.190	0.187	0.189	0.179	—	—	—	—
2	0.146	0.147	0.145	0.144	0.190	0.174	0.190	0.184	—	—	—	—
3	0.146	0.146	0.145	0.147	0.178	0.184	0.197	0.191	—	—	—	—
4	0.146	0.147	0.148	0.144	0.194	0.181	0.195	0.185	—	—	—	—
5	0.144	0.145	0.144	0.145	0.190	0.190	0.190	0.190	—	—	—	—
6	0.147	0.148	0.146	0.145	0.181	0.184	0.196	0.196	—	—	—	—
7	0.146	0.149	0.146	0.148	0.195	0.194	0.184	0.203	0.18	0.12	0.13	0.14
8	0.147	0.147	0.146	0.146	0.191	0.193	0.186	0.186	—	—	—	—
9	0.148	0.149	0.148	0.148	0.184	0.192	0.200	0.186	—	—	—	—
10	0.147	0.148	0.147	0.148	0.187	0.187	0.188	0.200	—	—	—	—
11	0.149	0.151	0.150	0.147	0.195	0.190	0.195	0.193	—	—	—	—
12	0.148	0.149	0.148	0.147	0.197	0.195	0.188	0.193	—	—	—	—
13	0.148	0.150	0.148	0.148	0.197	0.184	0.190	0.192	—	—	—	—
14	0.149	0.149	0.149	0.148	0.189	0.189	0.197	0.197	0.18	0.13	0.13	0.14
15	0.148	0.150	0.149	0.148	0.196	0.194	0.194	0.195	—	—	—	—
16	0.148	0.150	0.148	0.149	0.192	0.198	0.192	0.199	—	—	—	—
17	0.148	0.149	0.149	0.148	0.190	0.195	0.194	0.198	—	—	—	—
18	0.150	0.150	0.149	0.149	0.193	0.193	0.190	0.196	—	—	—	—
19	0.148	0.149	0.149	0.150	0.199	0.188	0.193	0.204	—	—	—	—
20	0.148	0.149	0.149	0.150	0.199	0.197	0.209	0.200	—	—	—	—
21	0.148	0.148	0.149	0.148	0.204	0.197	0.191	0.208	0.18	0.13	0.13	0.14
22	0.149	0.148	0.149	0.152	0.195	0.192	0.192	0.197	—	—	—	—
23	0.154	0.160	0.145	0.146	0.194	0.200	0.182	0.191	—	—	—	—
24	0.146	0.147	0.145	0.146	0.194	0.192	0.193	0.190	—	—	—	—
25	0.146	0.146	0.146	0.146	0.182	0.203	0.189	0.213	—	—	—	—
26	0.146	0.148	0.147	0.147	0.198	0.188	0.185	0.197	—	—	—	—
27	0.147	0.147	0.146	0.146	0.208	0.198	0.180	0.187	—	—	—	—
28	0.147	0.148	0.146	0.146	0.191	0.200	0.200	0.203	0.16	0.12	0.13	0.15
29	0.147	0.148	0.148	0.148	0.191	0.192	0.191	0.190	—	—	—	—
30	0.148	0.149	0.150	0.151	0.193	0.195	0.198	0.204	—	—	—	—
備考												