

南相馬市仮設焼却施設2号炉 平成 31年 4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.137	0.137	0.137	0.136	0.073	0.073	0.073	0.073	—	—	—	—
2	0.136	0.137	0.137	0.136	0.072	0.072	0.073	0.073	—	—	—	—
3	0.136	0.138	0.137	0.136	0.073	0.072	0.073	0.074	—	—	—	—
4	0.138	0.138	0.138	0.138	0.073	0.072	0.073	0.074	—	—	—	—
5	0.138	0.140	0.139	0.137	0.074	0.073	0.073	0.073	0.10	0.17	0.20	0.09
6	0.137	0.141	0.139	0.138	0.073	0.072	0.073	0.074	—	—	—	—
7	0.139	0.141	0.139	0.138	0.074	0.074	0.073	0.073	—	—	—	—
8	0.138	0.142	0.139	0.139	0.073	0.073	0.072	0.074	—	—	—	—
9	0.138	0.140	0.138	0.139	0.072	0.072	0.073	0.073	—	—	—	—
10	0.139	0.140	0.143	0.136	0.074	0.074	0.080	0.081	—	—	—	—
11	0.122	0.132	0.133	0.135	0.071	0.071	0.072	0.072	—	—	—	—
12	0.135	0.135	0.135	0.135	0.073	0.072	0.072	0.073	0.10	0.17	0.20	0.09
13	0.136	0.136	0.135	0.136	0.073	0.072	0.073	0.074	—	—	—	—
14	0.136	0.136	0.137	0.141	0.074	0.073	0.074	0.079	—	—	—	—
15	0.138	0.136	0.136	0.135	0.078	0.072	0.074	0.073	—	—	—	—
16	0.136	0.138	0.136	0.137	0.073	0.069	0.072	0.074	—	—	—	—
17	0.137	0.139	0.137	0.139	0.074	0.073	0.072	0.073	—	—	—	—
18	0.137	0.138	0.137	0.136	0.074	0.071	0.072	0.072	—	—	—	—
19	0.137	0.139	0.137	0.137	0.073	0.073	0.072	0.069	0.10	0.17	0.19	0.09
20	0.137	0.139	0.137	0.138	0.074	0.072	0.072	0.074	—	—	—	—
21	0.138	0.139	0.137	0.140	0.073	0.073	0.073	0.074	—	—	—	—
22	0.140	0.141	0.137	0.138	0.075	0.073	0.072	0.073	—	—	—	—
23	0.140	0.140	0.139	0.139	0.074	0.073	0.073	0.072	—	—	—	—
24	0.139	0.139	0.138	0.138	0.074	0.072	0.072	0.072	—	—	—	—
25	0.154	0.136	0.136	0.135	0.089	0.074	0.071	0.072	—	—	—	—
26	0.141	0.136	0.133	0.134	0.082	0.075	0.072	0.071	0.09	0.17	0.19	0.09
27	0.137	0.132	0.133	0.132	0.077	0.071	0.071	0.071	—	—	—	—
28	0.132	0.134	0.134	0.135	0.071	0.071	0.071	0.072	—	—	—	—
29	0.136	0.137	0.135	0.134	0.072	0.070	0.071	0.072	—	—	—	—
30	0.139	0.133	0.132	0.132	0.078	0.072	0.072	0.071	—	—	—	—

備考