浪江町仮設焼却施設　令和6年度　焼却灰等の放射性物質濃度測定結果

測定日	測定項目								
	主灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			飛灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			焼却炉排ガス中 放射性物質濃度（※2、※4） （Bq／m^3）		
	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計
5月15日	110	6,100	6,200	630	41,000	42,000	―	―	―
5月17日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND
6月5日	220	15,000	15,000	660	43,000	44,000	―	―	―
6月7日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND
7月1日	130	8,900	9,000	270	16,000	16,000	―	―	―
7月2日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND
7月23日	140	10,000	10,000	380	26,000	26,000	―	―	―
8月5日	170	11,000	11,000	320	23,000	23,000	ND	ND	ND
9月2日	100	6,700	6,800	230	17,000	17,000	―	―	―
9月3日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND
9月10日	220	16,000	16,000	270	23,000	23,000	―	―	―
10月1日	64	6,100	6,200	160	13,000	13,000	ND	ND	ND
10月22日	120	9,000	9,100	210	15,000	15,000	―	―	―
11月6日	77	6,700	6,800	180	14,000	14,000	―	―	―
11月7日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND
11月22日	110	7,700	7,800	200	14,000	14,000	―	―	―
12月5日	110	9,000	9,100	200	15,000	15,000	―	―	―
12月6日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND
12月19日	150	12,000	12,000	190	15,000	15,000	―	―	―
1月15日	69	6,900	7,000	150	14,000	14,000	ND	ND	ND
2月3日	190	14,000	14,000	310	26,000	26,000	―	―	―
2月4日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND

特記事項	
	※1 原灰について測定している。 　　また、1日に複数回測定しているものについては、合計量がより高いものを代表値として示している。 ※2 NDとは検出下限値未満であることを示している。 ※3 端数処理の関係で^{134}Csと^{137}Csの放射性物質濃度の合計が合わないことがある。 ※4 測定は法令及び自主基準に従った頻度で実施している。 ※5 令和6年4月は休炉中のため測定なし。