大熊町仮設焼却施設 令和 7 年度維持管理記録

		測定頻度	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
特定廃棄物処理量		—	処理量 ton	—	0.00	395.85	680.17									
一般廃棄物処理量		—	処理量 ton	—	2,626.21	2,643.85	384.33									
産業廃棄物処理量		—	処理量 ton	—	784.40	2,017.54	3,642.39									
燃焼ガス ※1			運転期間の平均値	—												
燃焼室温度		連続	測定結果 °C	800以上	957	964	973									
集じん装置No.1入口温度		連続	測定結果 °C	200以下	180	180	180									
煙突一酸化炭素濃度		連続	測定結果 ppm	100以下	3	2	4									
たい積したばいじんの除去を行った日		—	冷却設備	—	冷却設備および排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設焼却炉稼働中は自動で行われる。											
		—	排ガス処理設備	—												
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※2		1回/年	排ガス採取位置	—	煙突											
			排ガス採取日	—	--	--	--									
			測定結果通知日	—	--	--	--									
			測定結果 ng-TEQ/m ³ _N	0.1以下	--	--	--									
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度 ※3		1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
			排ガス採取日	—	4月11日	5月13日	6月2日									
			測定結果通知日	—	4月24日	5月28日	6月10日									
硫黄酸化物			測定結果 ppm	100以下	1.3	2.8	0.64未満									
ばいじん			測定結果 g/m ³ _N	0.02以下	0.0011	0.0015	0.00091									
塩化水素			測定結果 mg/m ³ _N	150以下	1.0	16	4.0									
窒素酸化物		測定結果 ppm	200以下	100	110	100										
排ガス中の放射性物質濃度		1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
			排ガス採取日	—	4月17日	5月15日	6月12日									
			測定結果通知日	—	4月18日	5月16日	6月13日									
放射性物質濃度 ※4			測定結果	※5	¹³⁴ Cs Bq/m ³	ND	ND	ND								
			¹³⁷ Cs Bq/m ³		ND	ND	ND									
			合計 Bq/m ³		ND	ND	ND									

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。

※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「—」を記載している。

※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。

※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。

※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、¹³⁴Cs濃度 (Bq/m³)/20(Bq/m³)+¹³⁷Cs濃度 (Bq/m³)/30(Bq/m³)で算出される値が1以下である。