

大熊町仮設焼却施設 令和 7 年度維持管理記録

	測定頻度	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
特定廃棄物処理量	—	処理量 ton	—	0.00	395.85	680.17	925.44	615.02	647.04						
一般廃棄物処理量	—	処理量 ton	—	2,626.21	2,643.85	384.33	419.44	298.15	791.37						
産業廃棄物処理量	—	処理量 ton	—	784.40	2,017.54	3,642.39	2,757.72	2,215.63	1,603.08						
燃焼ガス ※1		運転期間の平均値	—												
	連続	燃焼室温度 °C	800以上	957	964	973	976	964	969						
	連続	集じん装置No.1入口温度 °C	200以下	180	180	180	180	180	180						
	連続	煙突一酸化炭素濃度 ppm	100以下	3	2	4	4	3	3						
たい積したばいじん の除去を行った日	—	冷却設備	—	冷却設備および排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設焼却炉稼働中は自動で行われる。											
	—	排ガス処理設備	—												
排ガス中の ダイオキシン類濃度 ※2	1回/年	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	--	--	--	--	--	--						
		測定結果通知日	—	--	--	--	--	--	--						
		測定結果 ng-TEQ/m ³ _N	0.1以下	--	--	--	--	--	--						
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度 ※3	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	4月11日	5月13日	6月2日	7月1日	8月4日	9月2日						
		測定結果通知日	—	4月24日	5月28日	6月10日	7月11日	8月25日	9月19日						
硫黄酸化物	1回/月	測定結果 ppm	100以下	1.3	2.8	0.64未満	5.6	10	4.2						
ばいじん		測定結果 g/m ³ _N	0.02以下	0.0011	0.0015	0.00091	0.0017	0.0020	0.0020						
塩化水素		測定結果 mg/m ³ _N	150以下	1.0	16	4.0	1.6	1.5	0.98						
窒素酸化物		測定結果 ppm	200以下	100	110	100	120	120	100						
排ガス中の 放射性物質濃度	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月11日						
		測定結果通知日	—	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日						
放射性物質濃度 ※4		測定結果 ¹³⁴ Cs Bq/m ³	※5	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
		測定結果 ¹³⁷ Cs Bq/m ³		ND	ND	ND	ND	ND	ND						
		合計 Bq/m ³		ND	ND	ND	ND	ND	ND						

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。

※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「—」を記載している。

※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。

※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。

※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、¹³⁴Cs濃度(Bq/m³)/20(Bq/m³)+¹³⁷Cs濃度(Bq/m³)/30(Bq/m³)で算出される値が1以下である。