

大熊町仮設焼却施設 令和 8 年度維持管理記録

	測定頻度	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
特定廃棄物処理量	—	処理量 ton	—	2,399.24	2,067.30	2,613.57									
一般廃棄物処理量	—	処理量 ton	—	73.09	40.80	0.00									
産業廃棄物処理量	—	処理量 ton	—	1,106.33	633.55	1,332.76									
燃焼ガス ※1		運転期間の平均値	—												
燃焼室温度	連続	測定結果 °C	800以上	980	991	997									
集じん装置No.1入口温度	連続	測定結果 °C	200以下	180	180	180									
煙突一酸化炭素濃度	連続	測定結果 ppm	100以下	6	5	5									
たい積したばいじん の除去を行った日	— —	冷却設備 排ガス処理設備	— —	冷却設備および排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設焼却炉稼働中は自動で行われる。											
排ガス中の ダイオキシン類濃度 ※2	1回/年	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	--	--	--									
		測定結果通知日	—	--	--	--									
		測定結果 ng-TEQ/m ³ _N	0.1以下	--	--	--									
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度 ※3	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	4月9日	5月12日	6月2日									
		測定結果通知日	—	4月20日	5月27日	6月11日									
硫黄酸化物	1回/月	測定結果 ppm	100以下	2.1	4.2	3.8									
ばいじん	1回/月	測定結果 g/m ³ _N	0.02以下	0.0022	0.0010	0.0023									
塩化水素	1回/月	測定結果 mg/m ³ _N	150以下	4.6	6.8	1.1									
窒素酸化物	1回/月	測定結果 ppm	200以下	100	99	120									
排ガス中の 放射性物質濃度	1回/月	排ガス採取位置	—	煙突											
		排ガス採取日	—	4月16日	5月14日	6月11日									
		測定結果通知日	—	4月17日	5月15日	6月12日									
放射性物質濃度 ※4	1回/月	測定結果 ¹³⁴ Cs Bq/m ³	※5	ND	ND	ND									
		測定結果 ¹³⁷ Cs Bq/m ³		ND	ND	ND									
		合計 Bq/m ³		ND	ND	ND									

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示す。

※2 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定について、実施していない月は「—」を記載している。

※3 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の基準値は生活環境影響調査で使用した値である。

※4 NDとは検出下限値未満であることを示している。

※5 排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、¹³⁴Cs濃度(Bq/m³)/20(Bq/m³)+¹³⁷Cs濃度(Bq/m³)/30(Bq/m³)で算出される値が1以下である。