大熊町仮設焼却施設　令和6年度　焼却灰等の放射性物質濃度測定結果

測定日	測定項目								
	主灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			飛灰 放射性物質濃度（※1） （Bq／kg）			焼却炉排ガス中 放射性物質濃度（※2、※4） （Bq／m^3）		
	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計（※3）	^{134}Cs	^{137}Cs	合計
5月13日	120	5,600	5,700	170	9,300	9,500	―	―	―
5月16日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND
5月20日	220	16,000	16,000	470	30,000	30,000	―	―	―
5月27日	220	13,000	13,000	290	21,000	21,000	―	―	―
6月3日	85	5,000	5,100	170	9,800	10,000	―	―	―
6月10日	390	26,000	26,000	610	40,000	41,000	―	―	―
6月13日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND
6月17日	270	16,000	16,000	380	29,000	29,000	―	―	―
6月24日	170	9,200	9,400	290	16,000	16,000	―	―	―
7月1日	270	24,000	24,000	570	37,000	38,000	―	―	―
7月4日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND
7月8日	620	41,000	42,000	1,100	71,000	72,000	―	―	―
7月15日	560	37,000	38,000	780	57,000	58,000	―	―	―
7月22日	570	39,000	40,000	630	42,000	43,000	―	―	―
7月29日	290	18,000	18,000	590	40,000	41,000	―	―	―
8月5日	370	24,000	24,000	700	45,000	46,000	―	―	―
8月8日	―	―	―	―	―	―	ND	ND	ND
8月21日	630	43,000	44,000	1,300	78,000	79,000	―	―	―
8月26日	310	21,000	21,000	440	33,000	33,000	―	―	―

特記事項	
	※1 原灰について測定している。 ※2 NDとは検出下限値未満であることを示している。 ※3 端数処理の関係で^{134}Csと^{137}Csの放射性物質濃度の合計が合わないことがある。 ※4 測定は法令及び自主基準に従った頻度で実施している。 ※5 令和6年4月は休炉中のため測定なし。