

騒音・振動の測定結果（固型化処理施設：平成30年度）

実施年度				平成30年度				基準値等※1
実施月／調査日				1月度		2月度	3月度	
対象	測定項目	測定地点		単位	17日	30日	14日	14日
騒音	時間率騒音 レベル L ₅	敷地境界 4カ所	固-1	dB	57	56	54	59
			固-2		55	62	58	59
			固-3		55	55	51	55
			固-4		54	51	58	62※2
振動	時間率振動 レベル L ₁₀	敷地境界 4カ所	固-1	dB	39	41	34	37
			固-2		61	65	57	65
			固-3		36	41	42	35
			固-4		49	52	56	50

※1 騒音については、本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく騒音指定施設に該当し、第3種区域（用途地域以外の地域）の昼間（7時から19時）60dB以下が基準値となる。一方、振動については、本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく区域区分に立地しないため同条例に該当しないが、第2種区域の昼間（7時から19時）65dB以下を参考値とした。

※2 敷地外の近傍において、工事騒音の発生があった。

騒音・振動の測定結果（固型化処理施設：令和元年度）

実施年度				平成31年度	令和元年度										基準値等※1	
実施月／調査日				4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度		3月度
対象	測定項目	測定地点		単位	3日	9日	4日	8日	1日	10日	2日	6日	3日	10日	12日	3日
騒音	時間率騒音 レベル L ₅	敷地境界 4カ所	固-1	dB	54	56	58	52	57	51	53	48	52	50	49	50
			固-2		59	62	59	57	64	61	56	54	58	57	57	58
			固-3		51	53	53	54	59	54	51	53	54	50	52	58
			固-4		57	58	52	56	58	54	55	54	50	55	57	56
振動	時間率振動 レベル L ₁₀	敷地境界 4カ所	固-1	dB	39	42	35	36	36	39	33	33	36	33	31	34
			固-2		55	63	62	53	61	62	51	38	64	52	52	52
			固-3		<30※2	34	35	31	47	39	36	40	31	33	36	33
			固-4		61	48	50	59	48	47	58	60	46	58	60	63

※1 騒音については、本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく騒音指定施設に該当し、第3種区域（用途地域以外の地域）の昼間（7時から19時）60dB以下が基準値となる。一方、振動については、本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく区域区分に立地しないため同条例に該当しないが、第2種区域の昼間（7時から19時）65dB以下を参考値とした。

※2 【<30】は定量下限値未達を示す。

騒音・振動の測定結果（第二保管施設：平成30年度）

実施年度				平成30年度					基準値等※1
実施月／調査日				11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	
対象	測定項目	測定地点	単位	13日	4日	17日	14日	14日	
騒音	時間率騒音 レベル L ₅	敷地境界 4カ所	保-1	dB	57	54	50	54	58
			保-2		55	55	60	55	54
			保-3		50	49	55	53	59
			保-4		44	48	53	53	58
振動	時間率振動 レベル L ₁₀	敷地境界 4カ所	保-1	dB	49	46	39	43	39
			保-2		44	36	32	37	31
			保-3		35	34	31	33	31
			保-4		32	34	32	35	32

※1 騒音については、本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく騒音指定施設に該当し、第3種区域（用途地域以外の地域）の昼間（7時から19時）60dB以下が基準値となる。一方、振動については、本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく区域区分に立地しないため同条例に該当しないが、第2種区域の昼間（7時から19時）65dB以下を参考値とした。

騒音・振動の測定結果（第二保管施設：令和元年度）

実施年度				平成31年度	令和元年度									基準値等※1		
実施月／調査日				4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度		2月度	3月度
対象	測定項目	測定地点	単位	3日	9日	4日	8日	1日	10日	2日	6日	3日	10日		12日	3日
騒音	時間率騒音 レベル L ₅	敷地境界 4カ所	保-1	dB	54	57	51	55	52	48	49	48	52	47	49	49
			保-2		45	62	63	56	53	49	49	45	48	47	52	52
			保-3		54	53	53	58	56	50	50	50	53	50	51	52
			保-4		53	64	71	69	55	55	52	53	54	52	58	52
振動	時間率振動 レベル L ₁₀	敷地境界 4カ所	保-1	dB	38	48	39	42	40	37	41	35	37	33	42	40
			保-2		<30※2	46	38	33	38	40	39	<30	31	30	40	40
			保-3		<30※2	35	32	33	<30	<30	32	33	46	<30	32	<30
			保-4		30	41	34	45	<30	<30	31	33	<30	<30	33	31

※1 騒音については、本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく騒音指定施設に該当し、第3種区域（用途地域以外の地域）の昼間（7時から19時）60dB以下が基準値となる。一方、振動については、本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく区域区分に立地しないため同条例に該当しないが、第2種区域の昼間（7時から19時）65dB以下を参考値とした。

※2 【<30】は定量下限値未満を示す。

騒音・振動の測定地点



凡例

● 騒音・振動の測定地点（敷地境界の8地点）